

MAIORCA

Монотермический

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ



RU

Перевод на русский с оригинала (на итальянском языке)

Перед тем как приступить к установке, эксплуатации и техобслуживанию котла, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Настоящий котел предназначен только для производства горячей технической воды:

- Для отопления бытовых, торговых и промышленных помещений.
- Для нагрева воды для технологических процессов.
- Для непрямого производства горячей воды.

Любой другой вид использования запрещен.

Уважаемые господа,

Благодарим Вас за выбор наших котлов. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию данных устройств.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Котлы должны быть установлены Авторизованной фирмой обладающей необходимой специализацией и квалификацией согласно законодательству страны установки, которая в точности будет следовать требованиям действующих норм и правил.
 - В случае поручения установки котла неавторизованному персоналу, давший это поручение, может быть привлечен к административной ответственности.
 - Техническое обслуживание котлов может производиться только специализированным персоналом, обладающим соответствующими квалификациями согласно законодательству.
-

Информируем пользователя, что некоторые модели котлов или дополнительных принадлежностей, описанных в данной инструкции, могут не поставляться в отдельные страны.

Поэтому, в случае необходимости, мы просим Вас обращаться к производителю или импортеру для получения информации о наличии интересующих Вас моделей или комплектующих.

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию своих изделий без предварительного уведомления (без изменения основных характеристик).

Настоящая инструкция издана на двух языках, итальянском и русском. В случае несоответствия перевода и/или различий в интерпретации текста, итальянская версия будет иметь преимущество.

Общие указания для монтажной организации, техперсонала и пользователя

Настоящее РУКОВОДСТВО, являющееся неотъемлемой частью изделия, должно быть передано монтажной организацией пользователю, который обязан бережно хранить его и, при необходимости, пользоваться как справочником.

При продаже или при изменении места установки котла, настоящее руководство должно прилагаться к нему.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоящий котел предназначен только для производства горячей технической воды:

- Для отопления бытовых, торговых и промышленных помещений.
- Для нагрева воды для технологических процессов.
- Для непрямого производства горячей воды.

Любой другой вид использования запрещен.



ОПАСНОСТЬ

Установку данного котла должны выполнять квалифицированные работники.

Запрещается установка неквалифицированным персоналом.



ОПАСНОСТЬ

Настоящий котел должен устанавливаться в соответствии с правилами техники безопасности и предписаниями действующих нормативов в отношении газового оборудования, и в частности в отношении проветривания помещений.

Запрещается установка, при которой не соблюдаются нормативно-технические требования и предписания действующего законодательства.



ОПАСНОСТЬ

Этот котел должен устанавливаться с соблюдением указаний из настоящей инструкции, предоставленных изготовителем; изготовитель не несет ответственности за повреждение материальных ценностей и ущерб, причиненный людям и животным.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Котел должен устанавливаться внутри помещения или в частично защищенном месте.

Под частично защищенным местом подразумевается место, которое не подвергается прямому воздействию атмосферных явлений.

Запрещается установка котла в незащищенных местах.



ОПАСНОСТЬ

Необходимо выполнить правильное и надежное подключение котла к электрооборудованию, соблюдая действующие нормативно-технические требования.

Запрещается ненадежное и неправильное подключение к электрооборудованию.

Запрещается подключение к электрооборудованию, не оснащеному дифференциальным выключателем для защиты электрической линии котла.

Запрещается подключение к электрооборудованию без правильно выполненной системы заземления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Котел укомплектован трехполюсным сетевым кабелем, уже подсоединенным с одной стороны к электронной плате и защищенным от разрыва соответствующим блокировочным приспособлением.

Котел должен соединяться с электрической линией питания 230 В, как указано на этикетке кабеля питания.



ОПАСНОСТЬ

Внимательно ознакомьтесь с монтажными инструкциями системы забора воздуха и вывода дымовых газов, приведенных в конкретном разделе настоящей инструкции.



ОПАСНОСТЬ

Данный котел должен соединяться с газораспределительной системой, отвечающей действующим нормативно-техническим требованиям.

Прежде чем устанавливать котел, проверьте состояние газового оборудования.

Запрещается подключение к газовой системе, несоответствующей нормативно-техническим требованиям.

ОБЯЗАТЕЛЬНО, при подключении котла к линии подачи ГАЗА использовать накидную гайку с применением прокладки в стыковой полости.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование тефлоновой ленты, пакли и других видов уплотнения резьбовой поверхности.

После соединения котла проверьте герметичность соединения.

Запрещается искать утечки посредством открытого пламени при наличии газа в трубопроводах. Для этой цели используйте соответствующие средства, которые можно найти в продаже.



ОПАСНОСТЬ

Если при использовании котлов, работающих на газе, в воздухе чувствуется запах газа, необходимо действовать следующим образом:

- Не пользоваться электрическими выключателями и не включать электрические приборы.
- Не зажигать огонь и не курить.
- Закрыть главный газовый кран.
- Открыть двери и окна.
- Обратиться за помощью в газовую службу.

Категорически запрещается определять утечку газа с помощью пламени.

Данное устройство предназначено для установки в стране, название которой указано на маркировке, которая размещена на упаковке и на заводской табличке с техническими данными, размещенными в котле: его установка в другой стране может быть источником опасности для людей, животных и материальных ценностей.

По ущербу, возникшему в результате неправильной установки и/или эксплуатации котла, или несоблюдения инструкций изготовителя, компания-производитель не несет никакой контрактной и внеконтрактной ответственности.

Перед установкой устройства необходимо убедиться в том, что его технические характеристики соответствуют техническим данным системы, в которой устройство будет эксплуатироваться.

Кроме этого следует проверить, что устройство находится в целостности и не было повреждено во время транспортировки и погрузки-разгрузки; запрещается устанавливать устройство с явными следами повреждений и дефектов.

По ущербу, возникшему в результате неправильной установки или эксплуатации, или несоблюдения инструкций изготовителя, компания-производитель не несет никакой контрактной или внеконтрактной ответственности.

Запрещается закрывать воздухозаборные решетки.

Во всех устройствах с дополнительными комплектующими или наборами (включая электрические) следует использовать только оригинальные компоненты, поставляемые изготовителем.

После установки, не выбрасывайте упаковку в общие отходы: все упаковочные материалы поддаются утилизации и поэтому должны собираться в местах раздельного сбора отходов.

После вскрытия упаковки, убедитесь в том, что ее части (заклепки, пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) не могут попасть в руки детям, так как по своей природе, эти части могут быть источником опасности.

При повреждении или неправильной работе устройства выключить его и не пытаться проводить ремонт самостоятельно: обращаться исключительно к квалифицированным специалистам.

При ремонте устройства необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может сказаться на безопасности самого устройства и создать опасные ситуации для людей, животных и материальных ценностей.

Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями (включая детей) или же без соответствующего опыта или познаний, как минимум должен осуществляться надзор над ними посредством персоны ответственной за их безопасность в соответствии с инструкцией по использованию аппарата.

Присмотр за детьми должен исключать возможность их игры с аппаратом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Техническое обслуживание котла необходимо проводить периодически, в соответствии с программой техобслуживания, представленной в данной Инструкции.

Соответствующее обслуживание котла гарантирует его эффективную работу, сохранение окружающей среды и безопасность для людей, животных и предметов.

Техническое обслуживание, проведенное с нарушением требований или с несоблюдением сроков, может создавать опасность для людей, животных или материальных ценностей.

Производитель рекомендует пользователю обращаться за услугами технического обслуживания и ремонта только к авторизованному персоналу, прошедшему специальную подготовку по работе с газовым оборудованием согласно законодательству.

При длительном простое устройства отключить его от электросети и перекрыть газовый кран.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимание! В этом случае электронная функция предупреждения замерзания не работает.

Система отопления может быть эффективно защищена от замерзания при помощи специальных антифризов являющихся нейтральными для разных типов металлов применяемых в системе отопления.



ОПАСНОСТЬ

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ошибок, совершенных во время монтажа, эксплуатации и переоборудовании котла либо по причине невыполнения инструкций производителя или действующих норм по монтажу подобного оборудования.



ОПАСНОСТЬ

Данный котел был произведен для подключения к водогрейной системе, работающей для обогрева помещений и к системе подачи горячей санитарной воды. Данный тип котла лучше всего работает при высоких температурах теплоносителя. При установке температуры в подающей линии ниже +55°C, появляется риск образования конденсата в продуктах сгорания. Это негативно сказывается на экономичности работы котла и сроки его эксплуатации так же может привести к коррозии первичного теплообменника, нарушению работы горелки и повреждению теплоизоляции топки и дымохода. При работе с низкотемпературными системами отопления («теплый пол» и пр.) рекомендуется использовать узлы подмеса и при этом поддерживать высокую температуру на выходе из котла. Для повышения экономичности работы котла рекомендуется использовать комнатный термостат или датчик температуры комнатного воздуха. Любое отклонение от целевого использования данного изделия, а также не соблюдение правил и требований, изложенных в настоящем руководстве, может привести к угрозе безопасности людей и животных, а также к утрате имущества пользователя.

1.	Инструкции для пользователя	9
1.1	Панель управления	9
1.2	Отображение состояния котла на дисплее	11
1.3	Работа котла	12
1.4	Блокировки котла	15
1.5	Техническое обслуживание	17
1.6	Примечания для пользователя	17
2.	Технические характеристики и габаритные размеры	18
2.1	Технические характеристики	18
2.2	Габаритные размеры	20
2.3	Гидравлические схемы	23
2.4	Рабочие характеристики	26
2.5	Общие технические характеристики	26
3.	Инструкции по установке	28
3.1	Нормы по установке	28
3.2	Выбор места установки котла	28
3.3	Размещение котла	28
3.4	Монтаж котла	30
3.5	Вентиляция помещений	30
3.6	Система воздухозабора и дымоотвода	30
3.7	Проверка КПД горения	41
3.8	Подключение к газовой сети	42
3.9	Подключение к гидравлической сети	42
3.10	Подключение к электросети	43
3.11	Подключение к комнатному термостату (опция)	43
3.12	Установка датчиков комнатной температуры	43
3.13	Подключение датчика наружной температуры (опция) и работа котла в режиме погодозависимого терморегулирования	44
3.14	Параметры TSP	46
3.15	Заполнение системы	48
3.16	Включение котла	49
3.17	Располагаемый напор	49
3.18	Электрические схемы	51
3.19	Переналадка котла на другой тип газа и регулировка горелки	55
4.	Испытание котла	59
4.1	Предварительный контроль	59
4.2	Включение и выключение	59
5.	Техническое обслуживание	60
5.1	Рекомендации по техническому обслуживанию котла	60
5.2	Анализ параметров процесса горения	61
5.3	Внеплановое техобслуживание	61
6.	Отключение, снятие с эксплуатации и утилизация	63
7.	Неисправности, их причины и устранение	64
7.1	Таблица технических неисправностей	64

Рис. 1 Панель управления	9
Рис. 2 Кран заполнения - (A*) опция.	16
Рис. 3 Габаритные размеры - CTFS	20
Рис. 4 Габаритные размеры - RTFS	21
Рис. 5 Габаритные размеры - RBTFS	22
Рис. 6 Гидравлические схемы - CTFS	23
Рис. 7 Гидравлические схемы - RTFS	24
Рис. 8 Гидравлические схемы - RBTFS	25
Рис. 9 Шаблон из бумаги	29
Рис. 10 Коаксильный комплект 6KITCON00A	35
Рис. 11 Забор воздуха и отвод отработанных газов при помощи коаксильных труб	36
Рис. 12 Размеры для подсоединения к коаксильному трубопроводу забора воздуха/отвода дымовых газов	36
Рис. 13 Комплект для систем с раздельными трубами 6SDOPPI13A	39
Рис. 15 Подключение к газовой сети	42
Рис. 16 Температурные кривые	45
Рис. 17 Располагаемый напор CTFS 24	49
Рис. 18 Располагаемый напор CTFS 28	50
Рис. 19 Располагаемый напор CTFS 32	50
Рис. 20 Электрическая схема CTFS	51
Рис. 21 Электрическая схема RTFS	52
Рис. 22 Электрическая схема RBTFS	53
Рис. 23 Снятие фронтальной панели	55
Рис. 24 Снятие фиксаторов расширительного бака	55
Рис. 25 Скоба для закрепления расширительного бака	56
Рис. 26 Разбор камеры сгорания	57
Рис. 27 Газовый клапан 1-го типа и 2-го типа	58

Табл. 1 Тарировочные данные CTFS/RTFS/RBTFS 24	26
Табл. 2 Тарировочные данные CTFS/RTFS/RBTFS 28	26
Табл. 3 Тарировочные данные CTFS/RTFS/RBTFS 32	26
Табл. 4 Общие характеристики - CTFS	26
Табл. 5 Общие характеристики - RTFS/RBTFS	27
Табл. 6 Характеристики процесса горения CTFS 24/RTFS 24/RBTFS 24	27
Табл. 7 Характеристики процесса горения CTFS 28/RTFS 28/RBTFS 28	27
Табл. 8 Характеристики процесса горения CTFS 32/RTFS 32/RBTFS 32	27
Табл. 9 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 100/60 (CTFS/RTFS/RBTFS 24)	34
Табл. 10 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 100/60 (CTFS/RTFS/RBTFS 28)	34
Табл. 11 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 100/60 (CTFS/RTFS/RBTFS 32)	35
Табл. 12 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 125/80 (CTFS/RTFS/RBTFS 24)	37
Табл. 13 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 125/80 (CTFS/RTFS/RBTFS 28)	37
Табл. 14 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 125/80 (CTFS/RTFS/RBTFS 32)	38
Табл. 15 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 80+80 (CTFS/RTFS/RBTFS 24)	39
Табл. 16 Таблица длины труб и диаметра диафрагм для систем воздухозабора и дымоотвода 80+80 (CTFS/RTFS/RBTFS 28)	40
Табл. 17 Таблица длины труб и диаметра диафрагм для систем воздухозабора и дымоотвода 80+80 (CTFS/RTFS/RBTFS 32)	40
Табл. 18 Предельные значения параметров TSP и величин по умолчанию в зависимости от типа котла (TSP0) - I	46
Табл. 19 Предельные значения параметров TSP и величин по умолчанию в зависимости от типа котла (TSP0) - II	47
Табл. 20 Соотношение «Температура–Номинальное сопротивление» температурных датчиков	54
Табл. 21 Настройка параметров P00	57

1. Инструкции для пользователя

1.1 Панель управления




Рис. 1 Панель управления

- A. Регулировка температуры горячей воды (+/- ГВС).
- B. Выбор режима работы котла и подтверждение нового значения.
- C. Разблокировка и возврат на стартовую страницу в режиме программирования параметров (RESET).
- D. Регулировка температуры в контуре отопления и изменение параметров программирования (+/- ОТОПЛЕНИЕ).
- E. ЖК-дисплей.
- F. Манометр контура отопления.

Поз.	Описание	Горит	Мигает
1	Индикатор параметров	Отображение параметра в меню параметров.	Не используется.
2	Индикатор контура ГВС	Котел работает в режиме приготовления ГВС.	Отображение установленной температуры в контуре ГВС.
3	Буквенно-цифровой индикатор	Отображение температуры, значений параметров и кодов автодиагностики.	Не используется.
4	Индикатор контура отопления	Котел работает в режиме отопления.	Отображение установленной температуры в контуре отопления.
5	Индикатор изменения параметров	Символ гаечного ключа остается на дисплее, пока вы не подтвердите новое значение параметра в режиме программирования	При подтверждении изменяемого параметра.
6	Индикатор функции тестирования «трубочист» (только для сервисанта)	Включена функция тестирования «трубочист».	(мигает символ метлы), включение тестового режима "трубочист"
7	Индикатор наличия пламени	Указывает на наличие пламени.	Не используется.
8	Индикатор состояния котла	Включена функция отопления и/или ГВС.	Не используется.

1.2 Отображение состояния котла на дисплее

1.2.1 Котел в рабочем режиме

Котел в дежурном режиме



Котел в режиме ЛЕТО

Ни одна из функций котла не активна
Отображается температура подачи



Котел в режиме ЗИМА

Ни одна из функций котла не активна
Отображается температура подачи



Котел в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

Ни одна из функций котла не активна
Отображается температура подачи



Котел в режиме ЛЕТО

Разбор горячей воды
Отображается температура ГВС



Котел в режиме ЗИМА

Разбор горячей воды
Отображается температура ГВС



Котел в режиме ЗИМА

Активна функция отопления
Отображается температура подачи



Котел в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

Активна функция отопления
Отображается температура подачи



1.2.2 Неполадки в работе

Для определения неполадок, обратитесь к параграфу *Таблица технических неисправностей* на странице [64](#).

1.3 Работа котла

1.3.1 Включение



ОПАСНОСТЬ

Данные инструкции предполагают, что установка котла осуществлена специалистами сервисного технического центра, которые провели также первое включение и регулировку котла для обеспечения его бесперебойной и безопасной работы.

- Открыть кран на линии подачи газа.
- Установить общий включатель котла на линии электропитания в положение ON.
- Дисплей включится, демонстрируя какая из функций котла активна в данный момент (смотри *Отображение состояния котла на дисплее* на странице 11).
- Выберите режим работы котла: OFF/ЛЕТО/ЗИМА/ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ (См. *Выбор режима работы* на странице 12).
- Установить желаемую температуру для контура отопления (смотри *Режим отопления* на странице 12).
- Установить желаемую температуру ГВС (смотри *Режим производства ГВС* на странице 13).
- При наличии подключенного комнатного термостата (опция) установить на нем желаемую температуру в комнате.
- Если подключен датчик температуры комнатного или наружного воздуха, установите желаемую температуру воздуха в помещении.



ВНИМАНИЕ

При включении котла после долгого периода простоя, особенно если котёл работает на сжиженном газе, запуск котла может быть затруднён.

Во избежание этого, перед запуском котла необходимо включить другой газовый прибор (например газовую плиту).

Но даже после этих действий котёл может заблокироваться один или два раза. Необходимо заново запустить его, нажав на кнопку «RESET».

1.3.2 Выбор режима работы

Для выбора режима работы котла нажмите кнопку **В** Выбор режима работы.

При повторном нажатии на кнопку последовательно будут включаться следующие режимы: «ЛЕТО», «ЗИМА», «ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ», «- -» (выключено).

Режим работы «ЛЕТО»

В режиме «ЛЕТО» активна только функция производства горячей санитарной воды.

Режим работы «ЗИМА»

В режиме «ЗИМА» активны обе функции: ГВС и отопление.

Режим работы «ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ»

В режиме «ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ» активна только функция нагрева воды для отопления.

Режим работы «- -»

В режиме «- -» ни одна из функций не активна.

1.3.3 Режим отопления

Желаемое значение температуры воды в контуре отопления можно выбрать с помощью кнопок **+/-** ОТОПЛЕНИЕ.

Поле регулировки температуры в контуре отопления лежит в диапазоне от +35°C до +78°C.

Во время выбора температуры, на дисплее мигает символ контура отопления  и на дисплее выводится показатель температуры воды, изменяемый в данный момент.

Когда котел получает запрос для работы в режиме отопления, на экране появляется символ контура отопления  и текущая температура в подающей магистрали контура отопления.

Задержка между циклами поджига, которая служит для избегания слишком частых включений и выключений котла в режиме отопления составляет от 0 до 99 минут (по умолчанию 4), модифицируется параметром **P3**.

Однако, если температура теплоносителя будет меньше установленной в диапазоне от +25 до +78°C (по умолчанию +35°C) изменяется с помощью параметра **P12**, задержка между циклами поджига аннулируется.

Пиктограмма горелки  горит только во время сгорания газа и обнаружения наличия пламени платой управления котла.

1.3.4 Режим производства ГВС

Режим производства ГВС активирован на моделях CTFS и на моделях RTFS/RBTFS с внешним бойлером (опция). Эта функция всегда является приоритетной, относительно функции нагрева воды для контура отопления. Желаемое значение температуры ГВС регулируется с помощью кнопок +/- ГВС.

Во время регулирования температуры горячей воды, на дисплее будет мигать символ  и будет указано значение желаемой температуры контура ГВС.

Пиктограмма горелки  горит только во время сгорания газа и обнаружения наличия пламени платой управления котла..

Модель CTFS

Для модели CTFS диапазон регулировки температуры ГВС изменяется от +35°C до +57 °C.

Количество горячей воды (л/мин.) заданной температуры, производимые котлом, зависит от тепловой мощности котла и разности температуры воды на входе и выходе из котла, и рассчитывается по формуле:

$I = \text{литры горячей воды в минуту} = K/\Delta T$

где:

K = 348 для модели CTFS 24

K = 426 для модели CTFS 28

K = 453 для модели CTFS 32

ΔT = разница между температурой горячей и холодной воды

1.3.5 Функция защита от замерзания

Модели RTFS/RBTFS

В моделях RTFS/RBTFS с внешним бойлером (опция) и датчиком бойлера (поставляется в комплекте с котлом), предел регулирования температуры может изменяться от +35°C до +65°C.

Приготовление горячей воды во внешнем бойлере может быть активировано или деактивировано при помощи кнопки В выбора режима работы котла.

Бойлер активен, если котел работает в одном из следующих режимов: ЛЕТО, ЗИМА.

В моделях RTFS / RBTFS с внешним бойлером (опция) и датчиком бойлера (поставляется в комплекте с котлом) функция антибактериальной защиты включается каждые 15 дней, она заключается в повышении температуры в бойлере до 65 °C в течение 30 минут, независимо от всех других параметров.

Котел оснащен системой защиты от замерзания, которая активна при работе котла в режимах: ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ.



ОПАСНОСТЬ

Система защиты от замерзания защищает только котел, а не всю систему отопления.

Система отопления может быть эффективно защищена от замерзания при помощи специальных антифризов являющихся нейтральными для разных типов металлов применяемых в системе отопления.



ВНИМАНИЕ

Запрещается использовать автомобильные антифризы. Обязательно периодически проверять эффективность действия теплоносителя, применяемого в системе.

В случае невозможности запуска горелки по причине отсутствия газа, функция защиты от замерзания осуществляется путем активации циркуляционного насоса.

1.3.5.1 Функция защиты от замерзания контура отопления

Когда температурный датчик системы отопления определяет наличие температуры воды 5°C, котел включается и работает с минимальной мощностью до достижения температуры воды в контуре отопления 30 °C, или на протяжении 15 минут.

Если котел блокируется, гарантируется работа циркуляционного насоса.

1.3.5.2 Функция защиты от замерзания пластинчатого теплообменника ГВС (CTFS)

Когда датчик контура ГВС определяет температуру воды 5 °С, котел включается и работает с минимальной мощностью пока температура в контуре ГВС не достигнет 10 °С, или на протяжении 15 минут (3-ходовой клапан устанавливается в позицию контура ГВС).

Во время работы функции защиты от замерзания контура ГВС, постоянно контролируется температура на выходе из первичного теплообменника. Если данная температура превышает 60 °С, горелка выключается и не будет работать пока данная температура не опустится ниже 60 °С.

Горелка включается если еще имеется запрос в режиме защиты от замерзания и температура подачи опустится ниже 60 °С. Если котел блокируется, гарантируется работа циркуляционного насоса.

1.3.5.3 Функция защиты бойлера от замерзания (RTFS/RBTFS)

В моделях RTFS / RBTFS с внешним бойлером (опция) и датчиком бойлера (поставляется в комплекте с котлом) функция защиты от замерзания защищает и накопительный бак.

Когда датчик бойлера определяет температуру воды 5 °С, котел включается и работает на минимальной мощности пока температура воды в бойлере не достигнет 10 °С, или на протяжении 15 минут.

При работе в режиме защиты замерзания бойлера, постоянно контролируется температура на выходе из первичного теплообменника, если данная температура достигает 60 °С, горелка выключается.

Горелка включается если еще имеется запрос в режиме защиты от замерзания и температура подачи опустится ниже 60 °С. Если котел блокируется, гарантируется работа циркуляционного насоса.

1.3.5.4 Функция защиты от замерзания по датчику комнатной температуры

Когда комнатный датчик (поставляется в комплекте с котлом) фиксирует температуру ниже +5°С формируется запрос на отопление помещения, где расположен датчик.

Режим отопления будет активный, пока комнатный датчик не зафиксирует температуру +6°С.

1.3.6 Функция антиблокировки насоса и других устройств

Если котел не работает ни в одном из режимов и подключен к электропитанию, то каждые 24 часа на короткий период времени активируются насос и 3-ходовой клапан (если присутствует) во избежание их блокировки (возможна настройка с помощью параметра **P22**, по умолчанию 10 секунд).

1.3.7 Функция пост-циркуляции

После каждого запроса мощности для системы отопления, ГВС и защиты от замерзания циркуляционный насос продолжает работать в течение 30 секунд.

Пост-циркуляция принудительно прерывается при поступлении очередного запроса на работу для системы отопления, ГВС и защиты от замерзания.

1.3.8 Функция пост-вентиляции

После каждого запроса мощности для системы отопления, ГВС и защиты от замерзания вентилятор продолжает работать в течение 10 секунд.

Пост-вентиляция принудительно прерывается при поступлении очередного запроса на работу для системы отопления, ГВС или защиты от замерзания.

1.3.9 Работа с датчиком комнатной температуры

К котлу может быть подключен датчик температуры комнатного воздуха (поставляется вместе с котлом).

Примечание: в зависимости от температуры комнатного воздуха изменяется температура теплоносителя, она увеличивается при уменьшении и уменьшается при увеличении температуры комнатного воздуха.

Изменение температуры подачи в контур отопления происходит в соответствии с программой, заложенной в микропроцессоре электронной платы котла.

С подключенным датчиком комнатного воздуха, кнопки **+/- ОТОПЛЕНИЯ** теряют функцию регулировки температуры теплоносителя и используются для установки желаемой температуры воздуха в помещении.

Во время регулировки на дисплее мигает символ °С и показывается устанавливаемое значение.

После окончания регулировки, символ и значения продолжают мигать еще 3 секунды.

По истечении этого времени, новое значение будет зафиксировано, а дисплей вернется в обычный режим работы.

Относительно подключения датчика комнатной температуры смотри на странице 43. Установка датчика комнатной температуры



ВНИМАНИЕ

Используйте только датчик комнатного воздуха, поставляемый производителем котла. При использовании других датчиков корректная работа датчика и котла не гарантируется.

1.3.10 Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)

К котлу может быть подключен датчик температуры наружного воздуха (опция, приобретаемая отдельно).

В зависимости от температуры внешнего воздуха, котел автоматически регулирует температуру воды в контуре отопления, повышая ее, когда внешняя температура понижается и понижая ее, когда внешняя температура повышается, таким образом обеспечивается комфорт в помещении и экономия топлива. Максимальные температуры упрощенного и стандартного диапазонов соблюдаются в любом случае.

Работа котла в режиме оценки внешней температуры называется «погодозависимое терморегулирование».

Изменение температуры подачи в контур отопления происходит в соответствии с программой, заложенной в микропроцессоре электронной платы котла.

Если к котлу подключен датчик температуры наружного воздуха, кнопки **+/- ОТОПЛЕНИЕ** теряют функцию настройки температуры воды в контуре отопления, и приобретают функцию изменения фиктивной комнатной температуры, то есть теоретически желаемой температуры в отапливаемых помещениях.

Во время регулировки температуры на дисплее мигает символ **°C** и отображается регулируемое значение.

Для оптимальной регуляции комнатной температуры, рекомендуется позиция, приближающаяся к 20°C.

За более подробной информацией о работе режима «погодозависимое терморегулирование» обратитесь к параграфу *Подключение датчика наружной температуры (опция) и работа котла в режиме погодозависимого терморегулирования* на странице 44.



ВНИМАНИЕ

Используйте только оригинальный датчик уличной температуры, поставляемый производителем котла.

Использование не оригинальных датчиков температуры наружного воздуха, не поставляемых производителем, может быть причиной нарушений работы как самого датчика, так и котла.

1.4 Блокировки котла

В случае возникновения нарушений в работе, котел автоматически блокируется.

Для определения причин блокировки котла, смотри *Таблица технических неисправностей* на странице 64.

В соответствии с типом неисправности необходимо действовать согласно нижеизложенному.

1.4.1 Блокировка горелки

В случае блокировки горелки в связи с отсутствием пламени на дисплее появится мигающий код **E01**.

В этом случае необходимо действовать следующим образом:

- убедиться в том, что газовый кран открыт и что во внешней системе газоснабжения присутствует газ, включив какой-либо другой газовый прибор (например газовую плиту);
- проверьте наличие газа, разблокируйте горелку при помощи кнопки **Reset** : если котел не включается и блокируется после третьей попытки, следует обратиться в авторизованный Сервисный технический центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Частые блокировки горелки свидетельствуют об определенных неполадках в работе аппарата, в этом случае следует обратиться в аккредитованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания котла.

1.4.2 Блокировка из-за перегрева

В случае перегрева воды в подающем контуре на ЖК-дисплее появляется код **E02**. В данном случае, для устранения неполадки, необходимо связаться с Сервисным Центром или с квалифицированным специалистом.

1.4.3 Блокировка из-за отсутствия тяги (блокировка дымовых газов)

Котел оборудован предохранительным устройством, предотвращающим утечку дымовых газов в помещение.

В случае неполадки в системе воздухозабора и дымоотвода, предохранительное устройство обеспечивает безопасность котла, отключая подачу на него газа, при этом на дисплее появляется код ошибки **E03**.

Возврат в рабочее состояние осуществляется нажатием кнопки **Reset** (см. Рис. 1 Панель управления на странице 9).

При повторяющейся блокировке котла, свяжитесь с Сервисным Центром или с квалифицированным специалистом для контроля как самого аппарата, так и состояния труб системы воздухозабора и дымоотвода.

1.4.4 Блокировка из-за недостаточного давления в системе отопления

В случае остановки котла из-за срабатывания реле давления воды в контуре отопления, на ЖК-дисплее появится код **E04**.

Для заполнения системы отопления теплоносителем, открыть кран А (см. Рис. 2 Кран заполнения - (A*) опция.).

Давление в холодной системе отопления должно быть 1÷1,3 бар.

Для восстановления давления в системе отопления необходимо выполнить следующие действия:

- Для подачи воды в котел, открыть кран заполнения системы против часовой стрелки;
- Держать открытым кран заполнения системы пока манометр не покажет наличие давления в системе в пределах 1 - 1,3 бар;
- Закрыть кран по часовой стрелке.

При повторяющихся случаях блокировки котла из-за данной ошибки, свяжитесь с Сервисным Центром или с квалифицированным специалистом для проведения технического обслуживания аппарата.



ОПАСНОСТЬ

После окончания операции необходимо хорошо закрыть кран заполнения системы (А).

Если кран заполнения системы недостаточно закрыт, то, из-за растущего давления, может сработать предохранительный клапан системы отопления и произойти сброс воды.




Рис. 2 Кран заполнения - (A*) опция.

1.4.5 Сбои в работе температурных датчиков

В случае неисправности температурных датчиков котла, на его дисплее появится соответствующий код неисправности:

- **E05** неисправен датчик подающей линии контура отопления; в этом случае котел не работает.
- **E06** неисправен датчик контура ГВС; в этом случае котел работает только в режиме ОТОПЛЕНИЕ, функция ГВС неактивна.
- **E15** неисправен датчик возврата контура отопления; в этом случае котел продолжает работу.
- **E44** неисправен датчик комнатной/наружной температуры; в этом случае котел перейдет в обычный режим работы. Работа по датчику наружной/комнатной температуры будет деактивирована.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В этих случаях, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания.

1.5 Техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание котла необходимо проводить периодически, в соответствии с программой техобслуживания, представленной в данной Инструкции.

Соответствующее обслуживание котла гарантирует его эффективную работу, сохранение окружающей среды и безопасность для людей, животных и предметов.

Техническое обслуживание котлов может производиться только специализированным персоналом, обладающим соответствующими квалификациями согласно законодательству.

1.6 Примечания для пользователя



ВНИМАНИЕ

Пользователь имеет право прикасаться только к тем компонентам котла, для доступа к которым не требуется использование инструментов и/или специальных устройств; поэтому он не имеет права разбирать корпус и выполнять операции внутри котла.

Категорически запрещается, в том числе и квалифицированному персоналу, вносить изменения в конструкцию котла.

Производитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб, травмы людей и животных, возникшие в результате несоблюдения вышеприведенных инструкций.

Если котел простаивает и отключен от электросети в течении длительного периода, возможно возникнет необходимость разблокировать насос.

Данная операция, при которой необходимо снимать кожух котла и работать с внутренними компонентами, должна выполняться квалифицированным персоналом.

Блокировка насоса может быть предотвращена, если проводить обработку теплоносителя специальными пленкообразующими веществами пригодными для использования в отопительных системах, состоящих из компонентов в которых используются различные типы металлов.

2. Технические характеристики и габаритные размеры

2.1 Технические характеристики

Котел оборудован встроенной газовой инжекционной горелкой и выпускается в следующих версиях:

- **CTFS** котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным розжигом, для отопления и производства ГВС с помощью проточного теплообменника.
- **RTFS** котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным розжигом, только для отопления
- **RBTF** котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным розжигом, осуществляет отопление и укомплектован 3-ходовым клапаном для подключения внешнего бойлера (опция).

Могут производиться со следующими мощностями:

- **CTFS 24, RTFS 24, RBTF 24:** с номинальной тепловой мощностью 25,5 кВт
- **CTFS 28, RTFS 28, RBTF 28:** с номинальной тепловой мощностью 30,5 кВт
- **CTFS 32, RTFS 32, RBTF 32:** с номинальной тепловой мощностью 33,0 кВт

Все модели оснащены системой электронного розжига и ионизационным контролем пламени.

Котел отвечает всем основным нормативным требованиям страны, для продажи в которой он предназначен, ее название указано на табличке с техническими данными.

Использование котла в стране, для которой данный аппарат не предназначен, может создавать опасность для людей, животных и материальных ценностей.

Ниже кратко перечислены основные технические характеристики котлов.

2.1.1 Конструкционные характеристики

- Панель управления с уровнем защиты электросистемы IPX4D.
- Электронная плата управления с постоянной модуляцией мощности.
- Электронная система розжига и контроля пламени по току ионизации.
- Мультигазовая инжекционная горелка из нержавеющей стали.
- Монотермический теплообменник из меди с высоким КПД.
- Двойной газовый клапан.
- Циркуляционный 3-скоростной насос контура отопления с встроенным автоматическим воздухоотводчиком.
- Реле минимального давления в контуре отопления.
- Температурный датчик воды в контуре отопления.
- Встроенный автоматический бай-пасс.
- Расширительный бак на 7 литров.
- Кран для слива системы отопления.
- Ручной кран для подпитки системы (CTFS).
- Датчик температуры воды на подаче отопления.
- Датчик температуры ГВС (CTFS).
- Термостат безопасности на подающей магистрали.
- 3-ходовой клапан с электроприводом (CTFS/RBTF).
- Пластинчатый теплообменник для ГВС из нержавеющей стали (CTFS).
- Реле протока приоритета ГВС.
- Ограничитель протока горячей воды (CTFS).

2.1.2 Интерфейс пользователя

- ЖК-дисплей для отображения режима работы котла: ВЫКЛ., ЛЕТО, ЗИМА и ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ.
- Регулятор температуры воды в контуре отопления: 35-78°C.
- Регулятор температуры воды в контуре ГВС: 35-57°C (CTFS); 35-65°C (RBTF).
- Манометр контура отопления.

2.1.3 Характеристики работы

- Электронная модуляция пламени в режиме отопления с задержкой выхода на полную мощность.
- Электронная модуляция пламени в режиме ГВС (для моделей CTFS и RTFS/RBTFS с внешним бойлером (опция)).
- Функция антизамерзания контура отопления: ON при 5°C; OFF при 30°C, или после 15 мин. работы, если температура контура отопления > 5 °C.
- Функция антизамерзания контура ГВС: ON при 5°C; OFF при 10°C, или на протяжении 15 мин. работы, если температура контура ГВС > 5 °C (CTFS).
- Функция антизамерзания бойлера: ON при 5°C; OFF при 10°C, или после 15 мин. работы, если температура бойлера >5 °C (для моделей RTFS/RBTFS с датчиком бойлера (поставляется в комплекте с котлом)).
- Режим работы “трубочист” при тестировании параметров горения (ограничен интервалом времени в 15 мин.).
- Параметр регулировки максимальной тепловой мощности в режиме отопления.
- Параметр регулировки тепловой мощности розжига.
- Функция распространения пламени в фазе розжига.
- Задержка между циклами поджига: 4 мин. (регулируемая).
- Функция пост-циркуляции насоса в режиме отопления, антизамерзания, “трубочист” (возможна настройка, 30 секунд по умолчанию).
- Функция пост-циркуляции насоса в контуре ГВС: 30 секунд (регулируемые; CTFS и RTFS/RBTFS с внешним бойлером).
- Функция пост-вентиляции при температуре в контуре отопления >78 °C : 30 секунд.
- Функция пост-вентиляции после работы: 10 секунд.
- Функция пост-вентиляции при температуре в контуре отопления >95 °C.
- Функция антиблокировки циркуляционного насоса и 3-ходового клапана: 10 секунд работы (настраивается) после 24 часов простоя.
- Возможность подключения комнатного термостата (опция).
- Подготовлен для работы с датчиком комнатной температуры (поставляется в комплекте с котлом).
- Возможность подключения датчика внешней температуры (опция, приобретаемая отдельно).
- Функция защиты от гидроудара ГВС: регулируется в диапазоне от 0 до 10 секунд.
- Приоритет функции системы ГВС (CTFS и RTFS/RBTFS с внешним бойлером, опция).
- Функция антилегионелла (RTFS/RBTFS с внешним бойлером (опция)).

2.2 Габаритные размеры

CTFS




Рис. 3 Габаритные размеры - CTFS

- M** Подающая линия системы отопления (3/4")
- C** Выход ГВС (1/2")
- G** Вход газа (1/2")
- F** Вход холодной воды (1/2")
- R** Возврат из системы отопления (3/4")




Рис. 4 Габаритные размеры - RTFS

- M** Подающая линия системы отопления (3/4")
- G** Вход газа (1/2")
- F** Вход холодной воды (1/2")
- R** Возврат из системы отопления (3/4")




Рис. 5 Габаритные размеры - RBTF5

- M** Подающая линия контура отопления (3/4")
- MB** Вторичная подача в бойлер (1/2")
- G** Вход газа (1/2")
- RB** Вторичный возврат из бойлера (1/2")
- R** Возврат из системы отопления (3/4")

2.3 Гидравлические схемы

CTFS





Рис. 6 Гидравлические схемы - CTFS


- | | |
|---|--|
| 1. Автоматический Ву-pass | 14. Трубопровод воздухозабора и дымоотвода |
| 2. Датчик температуры воды контура ГВС | 15. Пробоотборник давления в герметической камере сгорания |
| 3. 3-х ходовой клапан с электроприводом | 16. Расширительный бак |
| 4. Модулирующий газовый клапан | 17. Предохранительный клапан 3 бар |
| 5. Предохранительный термостат линии подачи контура отопления | 18. Сливной кран |
| 6. Датчик температуры подающей линии | 19. Реле минимального давления |
| 7. Горелка | 20. Воздухоотводчик |
| 8. Электрод розжига / определения пламени | 21. Насос |
| 9. Монотермический теплообменник | 22. Ограничитель расхода ГВС |
| 10. Герметическая камера сгорания | 23. Кран заполнения |
| 11. Вытяжной вентилятор | 24. Реле протока с фильтром холодной воды |
| 12. Реле давления дымовых газов | 25. Вторичный пластинчатый теплообменник |
| 13. Пробоотборник давления на выходе вентилятора | |



M Подающая линия системы отопления
G Вход газа
F Вход холодной воды
R Возврат из системы отопления

Рис. 7 Гидравлические схемы - RTFS

- | | |
|---|--|
| 1. Автоматический By-pass | 11. Пробоотборник давления на выходе вентилятора |
| 2. Модулирующий газовый клапан | 12. Трубопровод воздухозабора и дымоотвода |
| 3. Предохранительный термостат линии подачи контура отопления | 13. Пробоотборник давления в герметической камере сгорания |
| 4. Датчик температуры подающей линии | 14. Расширительный бак |
| 5. Горелка | 15. Предохранительный клапан 3 бар |
| 6. Электрод розжига / определения пламени | 16. Сливной кран |
| 7. Монотермический теплообменник | 17. Реле минимального давления |
| 8. Герметическая камера сгорания | 18. Воздухоотводчик |
| 9. Вытяжной вентилятор | 19. Насос |
| 10. Реле давления дымовых газов | |



- M** Подающая линия системы отопления
MB Подача бойлера
G Вход газа
RB Обратная линия бойлера
R Возврат из системы отопления

Рис. 8 Гидравлические схемы - RBTF5

- | | |
|---|--|
| 1. Автоматический By-pass | 11. Реле давления дымовых газов |
| 2. 3-х ходовой клапан с электроприводом | 12. Пробоотборник давления на выходе вентилятора |
| 3. Модулирующий газовый клапан | 13. Трубопровод воздухозабора и дымоотвода |
| 4. Предохранительный термостат линии подачи контура отопления | 14. Пробоотборник давления в герметической камере сгорания |
| 5. Датчик температуры подающей линии | 15. Расширительный бак |
| 6. Горелка | 16. Предохранительный клапан 3 бар |
| 7. Электрод розжига / определения пламени | 17. Сливной кран |
| 8. Монотермический теплообменник | 18. Реле минимального давления |
| 9. Герметическая камера сгорания | 19. Воздухоотводчик |
| 10. Вытяжной вентилятор | 20. Насос |

2.4 Рабочие характеристики

Давление на горелке, указанное в приведенной ниже таблице, должно замеряться после 3-х минут работы котла.

Категория газа: II2H3+

Топливо	Входное давление газа [мбар]	Форсунки [мм]	Минимальное давление на горелке [мбар]	Максимальное давление на горелке [мбар]
Метан G20	20	1,35	3,2	12,2
Бутан G30	29	0,78	7,5	28,3
Пропан G31	37	0,78	7,6	34,2

Табл. 1 Тарировочные данные CTFS/RTFS/RBTFS 24

Топливо	Входное давление газа [мбар]	Форсунки [мм]	Минимальное давление на горелке [мбар]	Максимальное давление на горелке [мбар]
Метан G20	20	1,35	2,7	12,4
Бутан G30	29	0,78	6,0	29,3
Пропан G31	37	0,78	8,1	36,3

Табл. 2 Тарировочные данные CTFS/RTFS/RBTFS 28

Топливо	Входное давление газа [мбар]	Форсунки [мм]	Минимальное давление на горелке [мбар]	Максимальное давление на горелке [мбар]
Метан G20	20	1,35	2,84	11,11
Бутан G30	29	0,77	7,1	28,7
Пропан G31	37	0,77	9,46	35,3

Табл. 3 Тарировочные данные CTFS/RTFS/RBTFS 32

2.5 Общие технические характеристики

Описание	Величина измерения	CTFS 24	CTFS 28	CTFS 32
Количество форсунок горелки	№	11	13	15
Номинальная тепловая мощность	кВт	25,5	30,5	33,0
Минимальная тепловая мощность	кВт	12,5	13,5	16,0
Максимальная теплопроизводительность	кВт	23,7	28,6	30,8
Минимальная теплопроизводительность	кВт	11,1	12,0	14,3
Минимальное рабочее давление в контуре отопления	бар	0,5	0,5	0,5
Максимальное рабочее давление в контуре отопления	бар	3,0	3,0	3,0
Потребляемая мощность ГВС	кВт	25,5	30,5	33,0
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС	кВт	12,5	13,5	16,0
Минимальное рабочее давление в контуре ГВС	бар	0,5	0,5	0,5
Максимальное рабочее давление в контуре	бар	6,0	6,0	6,0
Расход ГВС (Δt=25K)	л/мин.	13,9	17,0	18,1
Расход ГВС (Δt=30K)	л/мин.	11,6	14,2	15,1
Электроснабжение (напряжение ~ частота)	В - Гц	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Сетевой плавкий предохранитель	А	3,15	3,15	3,15
Максимальная электрическая мощность	Вт	132	145	145
Максимальная потребляемая электрическая мощность насоса	Вт	90	90	90
Класс электрозащиты	IP	X4D	X4D	X4D
Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (Данные при 15 °C - 1013 мбар)	м3/ч	2,70	3,23	3,49
Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления	кг/ч	2,01	2,41	2,60
Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления	кг/ч	1,98	2,37	2,56
Максимальная температура в режиме отопления	°C	83	83	83
Максимальная температура в режиме ГВС	°C	62	62	62
Общая емкость расширительного бака	л	7	7	7
Максимальная емкость системы отопления	л	100	100	100

Табл. 4 Общие характеристики - CTFS

Описание	Величина измерения	RTFS 24 RBTF 24	RTFS 28 RBTF 28	RTFS 32 RBTF 32
Количество форсунок горелки	№	11	13	15
Номинальная тепловая мощность	кВт	25,5	30,5	33,0
Минимальная тепловая мощность	кВт	12,5	13,5	16,0
Максимальная теплопроизводительность	кВт	23,7	28,6	30,8
Минимальная теплопроизводительность	кВт	11,1	12,0	14,3
Минимальное рабочее давление в контуре отопления	бар	0,5	0,5	0,5
Максимальное рабочее давление в контуре отопления	бар	3,0	3,0	3,0
Электроснабжение (напряжение ~ частота)	В - Гц	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Сетевой плавкий предохранитель	A	3,15	3,15	3,15
Максимальная электрическая мощность	Вт	132	145	145
Максимальная потребляемая электрическая мощность насоса	Вт	90	90	90
Класс электрозащиты	IP	X4D	X4D	X4D
Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (Данные при 15 °C - 1013 мбар)	м3/ч	2,70	3,23	3,49
Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления	кг/ч	2,01	2,41	2,60
Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления	кг/ч	1,98	2,37	2,56
Максимальная температура в режиме отопления	°C	83	83	83
Максимальная температура в режиме ГВС	°C	62	62	62
Общая емкость расширительного бака	л	7	7	7
Максимальная емкость системы отопления	л	100	100	100

Табл. 5 Общие характеристики - RTFS/RBTF

Описание	Величина измерения	Макс. Тепловая нагрузка	Мин. Тепловая нагрузка	30%-ая нагрузка
Потери тепла на корпусе при работающей горелке	%	1,05	0,63	-
Потери тепла на корпусе при выключенной горелке	%		0,26	
Потери тепла через корпус при работающей горелке	%	5,97	10,37	-
Массовый расход дымовых газов	г/сек	15,44	16,38	-
Разница: темп. дымов. газов – темп. воздуха	°C	95	77	-
Значение CO2 (метан/бутан/пропан)	%	6,1 / 7,0 / 6,7	2,7 / 3,2 / 2,8	-
КПД при номинальной тепловой мощности	%	93,0	89,0	90,2
Класс по содержанию NOX	-		3	

Табл. 6 Характеристики процесса горения CTFS 24/RTFS 24/RBTF 24

Описание	Величина измерения	Макс. Тепловая нагрузка	Мин. Тепловая нагрузка	30%-ая нагрузка
Потери тепла на корпусе при работающей горелке	%	0,76	1,01	-
Потери тепла на корпусе при выключенной горелке	%		0,20	
Потери тепла через корпус при работающей горелке	%	5,54	10,09	-
Массовый расход дымовых газов	г/сек	17,29	17,75	-
Разница: темп. дымов. газов – темп. воздуха	°C	101	87	-
Значение CO2 (метан/бутан/пропан)	%	7,0 / 8,0 / 7,7	2,9 / 3,3 / 3,3	-
КПД при номинальной тепловой мощности	%	93,7	88,9	90,6
Класс по содержанию NOX	-		3	

Табл. 7 Характеристики процесса горения CTFS 28/RTFS 28/RBTF 28

Описание	Величина измерения	Макс. Тепловая нагрузка	Мин. Тепловая нагрузка	30%-ая нагрузка
Потери тепла на корпусе при работающей горелке	%	1,37	1,40	-
Потери тепла на корпусе при выключенной горелке	%		0,20	
Потери тепла через корпус при работающей горелке	%	5,23	9,20	-
Массовый расход дымовых газов	г/сек	17,8	19,7	-
Разница: темп. дымов. газов – темп. воздуха	°C	105	73	-
Значение CO2 (метан/бутан/пропан)	%	7,7 / 8,7 / 8,4	3,3 / 3,8 / 3,8	-
КПД при номинальной тепловой мощности	%	93,4	89,4	91,0
Класс по содержанию NOX	-		3	

Табл. 8 Характеристики процесса горения CTFS 32/RTFS 32/RBTF 32

3. Инструкции по установке

3.1 Нормы по установке

Этот котел должен быть установлен согласно нормативам действующим в стране установки, и инструкциям приведенным в настоящем руководстве.

Для определения категории газа, смотри рабочие данные и общие характеристики приведенные на предыдущих страницах.



ОПАСНОСТЬ

Для установки и обслуживания необходимо использовать только принадлежности и запасные части поставляемые производителем.

В случае использования принадлежностей и запасных частей других производителей, бесперебойная работа котла не гарантируется.

3.1.1 Упаковка

Котел поставляется упакованным в прочную картонную коробку.

После распаковки котла необходимо убедиться в том, что котел цел и не имеет никаких повреждений.

Упаковочные материалы поддаются полной утилизации: собирайте их в соответствующих зонах для раздельного сбора отходов.

Не допускайте детей к частям упаковки, которые по своей природе, могут быть источником опасности.

Производитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб, травмы людей и животных, возникшие в результате несоблюдения вышеприведенных инструкций.

В упаковке имеется пластиковый пакет, в котором находятся:

- металлическая планка для крепления котла на стене;
- настоящее руководство по монтажу, использованию и техобслуживанию;
- монтажный бумажный шаблон для настенного котла (смотри Рис. 9 Шаблон из бумаги);
- датчик комнатной температуры;
- датчик бойлера (RBTFs);
- два винта с дюбелями для настенного монтажа котла;
- четыре диафрагмы для дымоотвода диаметром 39,8; 42; 45 и 49 мм (CTFS/RTFS/RBTFs 24);
- четыре диафрагмы для дымоотвода диаметром 39; 41; 45 и 47 мм (CTFS/RTFS/RBTFs 28);
- шесть диафрагм для дымоотвода диаметром 39,8; 41; 44; 45; 47 и 49 мм (CTFS/RTFS/RBTFs 32);
- 1 диафрагма на забор воздуха: диаметром 55,5 мм (CTFS/RTFS/RBTFs 28 и 32).

3.2 Выбор места установки котла

При выборе места установки котла следует:

- ознакомиться с указаниями в параграфе *Система воздухозабора и дымоотвода* страницы 30 и его подпараграфов
- убедиться в том, что стена соответствует необходимым требованиям. Не устанавливать котлы на тонких внутренних перегородках.
- не устанавливать котлы над приборами, которые при работе могут каким-либо образом нарушить работу котла (плиты, при работе которых образуются пары жира, стиральные машины и т.д.).
- не устанавливать котлы в помещениях с коррозионной средой или с высоким содержанием пыли, таких как парикмахерские, прачечные, химчистки, в которых срок службы компонентов котла может сильно сократиться.
- Для защиты теплообменника не устанавливайте воздухозаборный терминал в местах или зонах с коррозионной или очень пыльной атмосферой.

3.3 Размещение котла

Каждый котел снабжен специальным шаблоном из бумаги (смотри Рис. 9 Шаблон из бумаги).

Этот шаблон представляет собой прочный лист бумаги, который крепится, с помощью уровня, к стене в том месте, где предвидится установка котла, и на котором обозначены все отверстия, необходимые для установки и крепления котла с помощью двух анкерных винтов с дюбелями.

В нижней части шаблона указано точное расположение подвода труб подачи газа, входа холодной воды, выхода горячей воды, подачи и возврата из отопительной системы.

В верхней части шаблона указано точное место, куда будут выходить воздухозаборная и дымоотводящая трубы.



ОПАСНОСТЬ

Так как температура стенок, на которых установлен котел и температура внешней поверхности коаксиальных труб воздухозабора и дымоотвода не превышает 60 °С, нет необходимости соблюдать минимальные расстояния до пожароопасных поверхностей.

Для котлов с раздельными трубами воздухозабора и дымоотвода необходимо установить термоизоляционный материал между стеной и трубой дымоотвода, если таковая проходит через стену из горючего материала.




Рис. 9 Шаблон из бумаги

3.4 Монтаж котла



ОПАСНОСТЬ

Перед подсоединением котла к отопительной системе и к контуру ГВС следует тщательно прочистить систему. Перед запуском в работу НОВОЙ системы, необходимо провести очистку труб, чтобы удалить возможные металлические остатки монтажа и сварки, остатки смазки, которые при попадании в котел могут повредить его или нарушить его нормальную работу.

Прежде чем запустить в работу переоборудованную систему (добавлены радиаторы, заменен котел и т. п.), произвести очистку, позволяющую удалить из системы возможные частицы накипи и загрязнения, и установить (при отсутствии) сетчатые фильтры грубой очистки на обратной магистрали системы отопления и входе холодной воды в котел.

С этой целью необходимо употреблять продукты не содержащие кислот, представленные на рынке.

Запрещается использовать растворители, которые могут повредить компоненты котла.

Кроме того, в новых и переоборудованных системах, состоящих из разных металлов, необходимо добавлять в воду, циркулирующую в системе жидкости ингибиторы коррозии, которые создают защитную пленку на металлических внутренних поверхностях.

Производитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб, травмы людей и животных, возникшие в результате несоблюдения вышеприведенных инструкций.

Установка котла осуществляется в следующей последовательности:

- Зафиксировать шаблон на стене.
- Выполнить в стене два отверстия Ø12 мм для монтажа дюбелей и металлической крепежной планки котла.
- Выполнить в стене, если это необходимо, отверстия для прохода труб воздухозабора и/или дымоотвода.
- Закрепить на стене монтажную планку с помощью дюбелей и шурупов, поставляемых вместе с котлом.
- Разместить по шаблону (в нижней части) соединительные элементы для подсоединения:
 - » линии подачи газа **G**;
 - » линии подачи холодной воды (CTFS/RTFS) или возврата от внешнего бойлера (RBTFS) **F**;
 - » линии подачи горячей воды (CTFS) или подачи внешнего бойлера (RBTFS) **C**;
 - » линии подачи в систему отопления **M**;
 - » линии возврата из системы отопления **R**.
- Устроить систему сброса с клапана безопасности 3 бар.
- Навесить котел на монтажную планку.
- Подсоединить котел к подающим трубам (см. *Подключение к гидравлической сети* на странице 42).
- Подсоединить котел к системе выхода предохранительного клапана 3 бар.
- Подсоединить котел к трубам воздухозабора и дымоотвода (смотри *Система воздухозабора и дымоотвода* на странице 30).
- Подключить электропитание, комнатный термостат (при его наличии) и возможные другие комплектующие (смотреть следующие главы).

3.5 Вентиляция помещений

Данные котлы оснащены закрытой, относительно помещения, в котором устанавливаются, камерой сгорания, и поэтому не существует никаких особых указаний или требований, касающихся присутствия вентиляционных отверстий для подачи воздуха, поддерживающего горение. Это касается также и помещения, внутри которого установлен котел.



ОПАСНОСТЬ

Котел обязательно должен устанавливаться в помещении, отвечающем требованиям действующих норм и стандартов в стране установки, и согласно инструкций приведенных в настоящем руководстве.

3.6 Система воздухозабора и дымоотвода

При расположении элементов систем воздухозабора и дымоотвода на стене, необходимо соблюдать требования нормативов и стандартов действующих в стране установки, а также руководствоваться рекомендациями приведенными в настоящем руководстве.



ОПАСНОСТЬ

Котел оборудован предохранительным устройством, предотвращающим утечку дымовых газов в помещение. Категорически запрещается переделывать и/или отключать данные предохранительные устройства.

В случае нарушений в работе системы воздухозабора / дымоотвода, устройство безопасности блокирует котел и на ЖК-дисплее появится код блокировки E03.

В этом случае необходимо обратиться в Сервисный центр или к квалифицированному специалисту для проведения контроля предохранительного устройства, самого котла и труб воздухозабора / дымоотвода.

В случае повторяющихся остановок аппарата, обратитесь в Сервисный центр или к квалифицированному специалисту для контроля предохранительного устройства, самого котла и труб воздухозабора / дымоотвода.

После ремонтов связанных с предохранительным устройством или с системой воздухозабора / дымоотвода, необходимо обязательно проверить функциональность котла.

В случае замены предохранительного устройства, используйте оригинальные запасные части, поставляемые производителем.

Восстановление функциональности устройства контроля вывода отработанных газов осуществляется только при помощи кнопки "Reset".




ОПАСНОСТЬ

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате ошибок, совершенных во время монтажа, эксплуатации и переоборудовании котла либо по причине невыполнения инструкций производителя или действующих норм по монтажу подобного оборудования.

3.6.1 Возможные схемы для систем воздухозабора и дымоотвода


Тип В22

- Конструкция котла обязывает подсоединение его к дымоотводу для удаления отработанных газов наружу помещения его установки.
- Забор воздуха происходит из помещения где установлен котел, при этом отработанные газы выводятся наружу этого помещения.
- В конструкции данного котла не предусмотрено использование устройства защиты от опрокидывания тяги. Наоборот, на выходе камеры сгорания/теплообменника котел




Тип C12/C12X

- Конструкция котла предусматривает подсоединение к горизонтальным терминалам для воздухозабора и дымоотвода, выходящих наружу через коаксиальные или раздельные трубы.
- При этом расстояние между воздухозаборной трубой и дымоотводной трубой должно быть не менее 250 мм (см. рисунок сбоку на этой странице) и оба терминала должны быть расположены внутри квадратного сечения размером 500x500 мм.




Тип C32

- Конструкция котла предусматривает подсоединение к вертикальным терминалам для воздухозабора и дымоотвода, выходящим наружу через коаксиальные или раздельные трубы.
- При этом расстояние между воздухозаборной трубой и дымоотводной трубой должно быть не менее 250 мм (см. рисунок сбоку на этой странице) и оба терминала должны быть расположены внутри квадратного сечения размером 500x500 мм.




Тип C42

- Конструкция котла предусматривает подсоединение к системе общего дымохода, состоящего из двух труб - одна для воздухозабора, другая для дымоотвода, которые могут быть коаксиальными или разделенными.
- Дымоход должен отвечать требованиям действующих стандартов.



Тип C52

- Котел с отдельными трубами для воздухозабора и дымоотвода.
- Эти трубы могут выходить в зоны с разным давлением.
- Запрещается размещать эти два терминала на противоположных стенах.




Тип C62

- Конструкция котла не предусматривает трубопроводов забор воздуха и вывода дымовых газов.
- Трубы воздухозабора и дымоотвода поставляются и сертифицируются отдельно (согласно действующим в стране установки нормам и стандартам).

Тип C82

- Конструкция котла предусматривает подсоединение к воздухозаборному терминалу и отдельному или общему дымоходу для отвода продуктов сгорания.
- Дымоход должен отвечать требованиям действующих стандартов.



3.6.2 Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через коаксиальные трубы Ø 100/60 мм

3.6.2.1 Тип установки C12, C12X и C33

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTFS 24

- Минимально допустимая длина **коаксиальных горизонтальных** труб – 0,5 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- Максимально допустимая длина **коаксиальных горизонтальных** труб – 6 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- На каждый добавочный отвод следует уменьшать максимально допустимую длину на 1 м.
- Труба воздухозабора должна устанавливаться с 1% уклоном вниз в направлении выхода, во избежание проникновения дождевой воды в котел.
- Терминал (конечный оголовок) уменьшает максимально допустимую длину на 1 м.
- Минимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб равна – 1 м, ровного участка дымохода
- Максимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб – 6 м, включая конечный элемент.
- На каждый добавочный отвод следует уменьшать максимально допустимую длину на 1 м.
- Терминал на крыше уменьшает максимально допустимую длину на 1,5 м.
- **Используйте диафрагмы поставляемые изготовителем котлов.**

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$0,5 \leq L \leq 2^*$	Ø 39,8
$2 < L \leq 3^*$	Ø 42
$3 < L \leq 4^*$	Ø 45
$4 < L \leq 5^*$	Ø 49
$5 < L \leq 6^*$	-

Табл. 9 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 100/60 (CTFS/RTFS/RBTFS 24)

(*) для типов C12/C12X, измерения учитывают отвод забора.

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTFS 28

- Минимально допустимая длина **коаксиальных горизонтальных** труб – 0,5 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- Максимально допустимая длина **коаксиальных горизонтальных** труб – 7 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- На каждый добавочный отвод следует уменьшать максимально допустимую длину на 1 м.
- Труба воздухозабора должна устанавливаться с 1% уклоном вниз в направлении выхода, во избежание проникновения дождевой воды в котел.
- Терминал (конечный оголовок) уменьшает максимально допустимую длину на 1 м.
- Минимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб равна – 1 м, ровного участка дымохода
- Максимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб – 7 м, включая конечный элемент.
- На каждый добавочный отвод следует уменьшать максимально допустимую длину на 1 м.
- Терминал (конечный оголовок) на крыше уменьшает максимально допустимую длину на 1,5 м.
- **Используйте диафрагмы поставляемые изготовителем котлов.**

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$0,5 \leq L \leq 2^*$	Ø 39
$2 < L \leq 4^*$	Ø 41
$4 < L \leq 6^*$	Ø 47
$6 < L \leq 7^*$	-

Табл. 10 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 100/60 (CTFS/RTFS/RBTFS 28)

(*) для типов C12/C12X, измерения учитывают отвод забора.

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTFS 32

- Минимально допустимая длина **коаксильных горизонтальных** труб – 0,5 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- Максимально допустимая длина **коаксильных горизонтальных** труб – 5 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- На каждый добавочный отвод следует уменьшать максимально допустимую длину на 1 м.
- Труба воздухозабора должна устанавливаться с 1% уклоном вниз в направлении выхода, во избежание проникновения дождевой воды в котел.
- Терминал (конечный оголовок) уменьшает максимально допустимую длину на 1 м.
- Минимально допустимая длина **коаксильных вертикальных** труб равна – 1 м, ровного участка дымохода
- Максимально допустимая длина **коаксильных вертикальных** труб – 5 м, включая конечный элемент.
- На каждый добавочный отвод следует уменьшать максимально допустимую длину на 1 м.
- Терминал (конечный оголовок) на крыше уменьшает максимально допустимую длину на 1,5 м.
- **Используйте диафрагмы поставляемые изготовителем котлов.**

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$0,5 \leq L \leq 2^*$	Ø 39,8
$2 < L \leq 3^*$	Ø 41
$3 < L \leq 4^*$	Ø 44
$4 < L \leq 5^*$	Ø 47

Табл. 11 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 100/60 (CTFS/RTFS/RBTFS 32)

(*) для типов C12/C12X, измерения учитывают отвод забора.

Коаксильный комплект 6KITCON00A




Рис. 10 Коаксильный комплект 6KITCON00A

- A. Манжета
- B. Манжета
- C. Коаксильная труба длиной 1 метр
- D. Хомут из листового железа
- E. Резиновое уплотнение
- F. Отвод-колесо
- G. Неопреновая прокладка

Забор воздуха и отвод отработанных газов при помощи коаксиальных труб




Рис. 11 Забор воздуха и отвод отработанных газов при помощи коаксиальных труб

- A. Неопреновая прокладка
 - B. Заглушка
 - C. Диафрагма
 - D. Неопреновая прокладка
- L = от 0,5 м до 7 м (28 кВт)

Размеры для подсоединения к коаксиальному трубопроводу забора воздуха/отвода дымовых газов




Рис. 12 Размеры для подсоединения к коаксиальному трубопроводу забора воздуха/отвода дымовых газов

3.6.3 Система забора воздуха и выброса продуктов сгорания диаметром 125/80 мм

3.6.3.1 Тип установки C12, C12X и C33

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTFS 24

- Минимально допустимая длина **горизонтального коаксиального** комплекта составляет 1 с учетом первого отвода от котла.
- Максимально допустимая длина **горизонтального коаксиального** комплекта составляет 9 м с учетом первого отвода от котла.
- На каждый добавочный изгиб на 90° следует уменьшить максимально допустимую длину на 3 м.
- На каждый добавочный изгиб на 45°, следует уменьшить максимально допустимую длину на 0,5 м.
- Труба воздухозабора должна устанавливаться с 1% уклоном вниз в направлении выхода, во избежание проникновения дождевой воды в котел.
- Терминал (конечный оголовок) уменьшает максимально допустимую длину на 1 м.
- Минимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб равна – 1 м, ровного участка дымохода
- Максимальная допустимая длина **вертикального коаксиального** дымохода составляет 9 метров с учетом терминала.
- На каждый добавочный изгиб на 90° следует уменьшить максимально допустимую длину на 3 м.
- На каждый добавочный изгиб на 45°, следует уменьшить максимально допустимую длину на 0,5 м.
- Используйте диафрагмы которые идут в комплекте с дымоходом 125/80 (опция).**

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$1 \leq L \leq 4^*$	Ø 39
$4 < L \leq 5^*$	Ø 39,8
$5 < L \leq 6^*$	Ø 42
$6 < L \leq 7^*$	Ø 44
$7 < L \leq 8^*$	Ø 45
$8 < L \leq 9^*$	Ø 47

Табл. 12 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 125/80 (CTFS/RTFS/RBTFS 24)

(*) для типов C12/C12X, измерения учитывают отвод забора.

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTFS 28

- Минимально допустимая длина **горизонтального коаксиального** комплекта составляет 1 с учетом первого отвода от котла.
- Максимально допустимая длина **коаксиальных горизонтальных** труб – 11 м, включая первое колено подсоединенное к котлу.
- На каждый добавочный изгиб на 90° следует уменьшить максимально допустимую длину на 3 м.
- На каждый добавочный изгиб на 45°, следует уменьшить максимально допустимую длину на 0,5 м.
- Труба воздухозабора должна устанавливаться с 1% уклоном вниз в направлении выхода, во избежание проникновения дождевой воды в котел.
- Терминал (конечный оголовок) уменьшает максимально допустимую длину на 1 м.
- Минимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб равна – 1 м, ровного участка дымохода
- Максимально допустимая длина **вертикального коаксиального** комплекта составляет 11 метров с учетом терминала.
- На каждый добавочный изгиб на 90° следует уменьшить максимально допустимую длину на 3 м.
- На каждый добавочный изгиб на 45°, следует уменьшить максимально допустимую длину на 0,5 м.
- Используйте диафрагмы которые идут в комплекте с дымоходом 125/80 (опция).**

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$1 \leq L \leq 4^*$	Ø 39
$4 < L \leq 6^*$	Ø 42
$6 < L \leq 7^*$	Ø 44
$7 < L \leq 9^*$	Ø 47
$9 < L \leq 11^*$	Ø 49

Табл. 13 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 125/80 (CTFS/RTFS/RBTFS 28)

(*) для типов C12/C12X, измерения учитывают отвод забора.

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTF 32

- Минимально допустимая длина **горизонтального коаксиального** комплекта составляет 1 с учетом первого отвода от котла.
- Максимально допустимая длина **горизонтального коаксиального** комплекта составляет 9 м с учетом первого отвода от котла.
- На каждый добавочный изгиб на 90° следует уменьшить максимально допустимую длину на 3 м.
- На каждый добавочный изгиб на 45°, следует уменьшить максимально допустимую длину на 0,5 м.
- Труба воздухозабора должна устанавливаться с 1% уклоном вниз в направлении выхода, во избежание проникновения дождевой воды в котел.
- Терминал (конечный оголовок) уменьшает максимально допустимую длину на 1 м.
- Минимально допустимая длина **коаксиальных вертикальных** труб равна – 1 м, ровного участка дымохода
- Максимальная допустимая длина **вертикального коаксиального** дымохода составляет 9 метров с учетом терминала.
- На каждый добавочный изгиб на 90° следует уменьшить максимально допустимую длину на 3 м.
- На каждый добавочный изгиб на 45°, следует уменьшить максимально допустимую длину на 0,5 м.
- **Используйте диафрагмы которые идут в комплекте с дымоходом 125/80 (опция).**

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$1 \leq L \leq 5^*$	Ø 39,8
$5 < L \leq 6^*$	Ø 42
$6 < L \leq 8^*$	Ø 44
$8 < L \leq 9^*$	Ø 47

Табл. 14 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 125/80 (CTFS/RTFS/RBTF 32)

(*) для типов C12/C12X, измерения учитывают отвод забора.

3.6.4 Подача воздуха и отвод продуктов сгорания через отдельные трубы диам. 80 мм

3.6.4.1 Тип установки C42 - C52- C82

Для всех систем отдельного дымоудаления должен использоваться комплект (6SDOPPI13A) который состоит из двух дефлекторов воздуха, винтов, уплотнительных прокладок и других компонентов:

- А. фланцевый патрубок Ø 80 мм для подсоединения воздухозаборной трубы;
- В. фланцевый патрубок Ø 80 мм для подсоединения дымоотводной трубы с дефлектором дымовых газов;



ОПАСНОСТЬ

В случае использования не оригинального комплекта отдельного дымоудаления, бесперебойная работа котла не гарантируется.




Рис. 13 Комплект для систем с отдельными трубами 6SDOPPI13A

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTF 24

Забор воздуха

- Минимально допустимая длина воздухозаборных труб – 1 м.
- Каждый добавочный изгиб на 90° с широким радиусом ($R=D$) при воздухозаборе равен 0,8 м эквивалентной линейной длины.
- Каждый добавочный изгиб на 90° с узким радиусом ($R<D$) при воздухозаборе равен 1,7 м эквивалентной линейной длины.
- Каждый метр длины трубопровода забора воздуха отдельного дымохода равен 0,6 метрам линейной эквивалентной длины.
- Терминал забора воздуха отдельного дымохода равен 4,2 метрам линейной эквивалентной длины.
- Потеря напора на терминале забора воздуха не учитывается
- Смонтируйте соответствующий дефлектор воздуха (смотри Рис. 13 Комплект для систем с отдельными трубами 6SDOPPI13A).

Дымоотвод

- Каждый отвод на 90° уменьшенного радиуса ($R<D$) эквивалентен 1,4 метрам прямой трубы выброса продуктов сгорания.
- Каждый отвод на 90° уменьшенного радиуса ($R<D$) эквивалентен 2,8 метрам прямой трубы выброса продуктов сгорания.
- Каждый метр длины трубопровода выброса продуктов сгорания отдельного дымохода равен 1 метру линейной эквивалентной длины.
- Терминал выброса продуктов сгорания отдельного дымохода равен 5,7 метрам линейной эквивалентной длины.

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)
$1 \leq L \leq 3^*$	Ø 39,8
$3 < L \leq 14^*$	Ø 42
$14 < L \leq 26^*$	Ø 45
$26 < L \leq 34^*$	Ø 49
$34 < L \leq 42^*$	-

Табл. 15 Таблица определения длины труб и диаметра диафрагм в системе отвода дымовых газов 80+80 (CTFS/RTFS/RBTF 24)

(*) с учетом отвода забора.

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTF 28

Забор воздуха

- Минимально допустимая длина воздухозаборных труб – 1 м.
- Каждый добавочный изгиб на 90° с широким радиусом ($R=D$) при воздухозаборе равен 0,8 м эквивалентной линейной длины.
- Каждый добавочный изгиб на 90° с узким радиусом ($R<D$) при воздухозаборе равен 1,7 м эквивалентной линейной длины.
- Каждый метр длины трубопровода забора воздуха отдельного дымохода равен 0,6 метрам линейной эквивалентной длины.
- Терминал забора воздуха отдельного дымохода равен 4,3 метрам линейной эквивалентной длины.
- Потеря напора на терминале забора воздуха не учитывается
- Смонтируйте соответствующий дефлектор воздуха (смотри Рис. 13 Комплект для систем с отдельными трубами 6SDOPPI13A).

Дымоотвод

- Каждый отвод на 90° уменьшенного радиуса ($R<D$) эквивалентен 1,4 метрам прямой трубы выброса продуктов сгорания.
- Каждый отвод на 90° уменьшенного радиуса ($R<D$) эквивалентен 2,8 метрам прямой трубы выброса продуктов сгорания.
- Каждый метр длины трубопровода выброса продуктов сгорания отдельного дымохода равен 1 метру линейной эквивалентной длины.
- Терминал выброса продуктов сгорания отдельного дымохода равен 5,9 метрам линейной эквивалентной длины.

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)	Диаметр диафрагмы на воздухозаборе
$1 \leq L \leq 18^*$	Ø 45	Ø 55,5
$18 < L \leq 23^*$	Ø 47	Ø 55,5

Табл. 16 Таблица длины труб и диаметра диафрагм для систем воздухозабора и дымоотвода 80+80 (CTFS/RTFS/RBTF 28)

(*) с учетом отвода забора.

Предписания для моделей CTFS/RTFS/RBTF 32

Забор воздуха

- Минимально допустимая длина воздухозаборных труб – 1 м.
- Каждый добавочный изгиб на 90° с широким радиусом ($R=D$) при воздухозаборе равен 0,8 м эквивалентной линейной длины.
- Каждый добавочный изгиб на 90° с узким радиусом ($R<D$) при воздухозаборе равен 1,7 м эквивалентной линейной длины.
- Каждый метр длины трубопровода забора воздуха отдельного дымохода равен 0,6 метрам линейной эквивалентной длины.
- Терминал забора воздуха отдельного дымохода равен 4,2 метрам линейной эквивалентной длины.
- Потеря напора на терминале забора воздуха не учитывается
- Смонтируйте соответствующий дефлектор воздуха (смотри Рис. 13 Комплект для систем с отдельными трубами 6SDOPPI13A).

Дымоотвод

- Каждый отвод на 90° уменьшенного радиуса ($R<D$) эквивалентен 1,4 метрам прямой трубы выброса продуктов сгорания.
- Каждый отвод на 90° уменьшенного радиуса ($R<D$) эквивалентен 2,8 метрам прямой трубы выброса продуктов сгорания.
- Каждый метр длины трубопровода выброса продуктов сгорания отдельного дымохода равен 1 метру линейной эквивалентной длины.
- Терминал выброса продуктов сгорания отдельного дымохода равен 5,9 метрам линейной эквивалентной длины.

Длина трубы (м)	Диаметр диафрагмы на дымоходе (мм)	Диаметр диафрагмы на воздухозаборе
$1 \leq L \leq 5^*$	Ø 44	Ø 55,5
$5 < L \leq 12^*$	Ø 45	Ø 55,5
$12 < L \leq 19^*$	Ø 47	Ø 55,5
$19 < L \leq 24^*$	Ø 49	Ø 55,5

Табл. 17 Таблица длины труб и диаметра диафрагм для систем воздухозабора и дымоотвода 80+80 (CTFS/RTFS/RBTF 32)

(*) с учетом отвода забора.

3.6.4.2 Тип C62

Остаточный напор в дымоходе (забор-выброс): 105 Па (CTFS/RTFS/RBTF 24); 70 Па (CTFS/RTFS/RBTF 28); 78 Па (CTFS/RTFS/RBTF 32).

Не допускается попадание конденсата в середину котла.

Максимальная величина для рециркуляции отработанных газов 10%

3.7 Проверка КПД горения

3.7.1 Режим тестирования ("трубочист")

- В котле предусмотрена функция "трубочист", которая используется для измерения КПД горения в процессе работы и для регулировки горелки.
- Для активации режима трубочист необходимо одновременно нажать кнопки - **ГВС** и **RESET** и удерживать их на протяжении 5 с. На ЖК дисплее появится значение тока катушки модуляции (в mA) и символ .
- Если котел работает в режимах "ЗИМА" или "ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ", активируется режим трубочист, котел разожжется и будет работать на фиксированной предварительно установленной мощности.
- Для выключения этой функции нажать кнопку перезапуск «**RESET**» или подождать 15 минут.

3.7.2 Измерения

Система коаксиальных труб

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:

- измерить температуру воздуха для горения через отверстие 1 (см. (А) Рис. 14). Примеры мест для контроля дымовых газов для котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).
- измерить температуру дымовых газов и содержание CO₂ через отверстие 2 (см. (А) Рис. 14). Примеры мест для контроля дымовых газов для котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).

Данные измерения проводить при работающем котле.

Система раздельных труб

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:

- измерить температуру воздуха для горения через отверстие 2 (см. (В) Рис. 14). Примеры мест для контроля дымовых газов для котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).
- измерить температуру дымовых газов и содержание CO₂ через отверстие 1 (см. (В) Рис. 14). Примеры мест для контроля дымовых газов для котлов с герметичной камерой сгорания, укомплектованных трубами со специальными отверстиями).

Данные измерения проводить при работающем котле.





Рис. 14 Примеры мест для контроля дымовых газов

В противном случае запрещается подключение котла к газовой сети.

Сечение газоподающей трубы должно быть равным или больше, чем сечение трубы, используемой внутри котла.



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование тефлоновой ленты, пакли и других видов уплотнения резьбовой поверхности.



При расчете размеров труб контура отопления необходимо учитывать потери давления, возникающие в радиаторах, в термостатических клапанах, в стопорных клапанах батарей и естественные потери, зависящие от конструкции самой системы.



Производитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб, травмы людей и животных, возникшие в результате несоблюдения вышеприведенных инструкций.

3.9.2 Контур ГВС

Перед установкой котла и подключением его к линии подачи воды, необходимо прочистить систему с целью удаления засорений и элементов, которые накопились во время предыдущей работы системы или в процессе установки таковой, и в последующем могут повредить теплообменник.

Модель CTFS

Вход холодной воды и выход горячей воды должен осуществляться с помощью подключений 1/2" **F** и **C**.

Частота чистки и/или замены вторичного пластинчатого теплообменника зависит от жесткости воды.

Модель RTFS

Труба подачи холодной воды должна подключаться с помощью соответствующего патрубка диаметром 1/2" **F**.

Модель RBTFS

Обратка (RB) и подача (MB) бойлера должны подключаться с помощью труб 1/2" к патрубкам **F** и **C**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от жесткости системы водоснабжения, советуем оценить возможность установления соответствующего оборудования дозировки продуктов по очистке и обработке питьевой воды, в соответствии с правилами и законами, применяемыми в стране установки.

При жесткости воды выше 15°F всегда рекомендуется обработка воды.

Вода поступающая из коллективных установок по умягчению воды, по своим физико-химическим свойствам может быть несовместима с некоторыми компонентами системы отопления, в этом случае запитку системы отопления необходимо производить водопроводной водой.

В этом случае желательно использовать дозаторы полифосфатов.

3.10 Подключение к электросети

Котел укомплектован трехполюсным сетевым кабелем, уже подсоединенным с одной стороны к электронной плате и защищенным от разрыва соответствующим блокировочным приспособлением.

Котел должен быть подключен к сети с параметрами 230 В и 50 Гц.

При подсоединении необходимо соблюдать полярность фаз.

При установке котла, необходимо обязательно соблюдать требования действующих технических норм и стандартов, а также рекомендации, приведенные в настоящей «Инструкции».

В доступном месте перед котлом должен быть установлен двухполюсный выключатель с расстоянием между контактами 3 мм, с помощью которого возможно отключать котел от электропитания для проведения технического обслуживания в условиях полной безопасности.

Сетевая линия котла должна быть защищена дифференциальным термоманитным выключателем с отвечающей нормативным требованиям отключающей способностью. Сетевая линия котла должна быть **надежно заземлена**.

Необходимо проверить выполнение этого основного требования по безопасности; в сомнительных случаях необходимо обратиться к квалифицированным специалистам для проведения контроля.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за отсутствия заземления или его несоответствия нормативным требованиям. Трубы гидравлической, газовой и отопительной систем не могут использоваться в целях заземления.

3.11 Подключение к комнатному термостату (опция)

Котел может быть подсоединен к одному комнатному термостату (опция).

Контакты комнатного термостата работают под нагрузкой 4 мА при 20 В постоянного тока.

Комнатный термостат должен подключаться к контактам (3) и (4) колодки подключения основной платы управления котла. *Электрические схемы* на странице 51) после удаления перемычки, которая серийно устанавливается при производстве котла.

Провода комнатного термостата НЕ должны прокладываться вместе с проводами электропитания.

3.12 Установка датчика комнатной температуры

К котлу может быть подключен датчик температуры комнатного воздуха (поставляется вместе с котлом).

В случае подключения датчика комнатной температуры, датчик температуры наружного воздуха подключен быть не может.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только датчик комнатного воздуха, поставляемый производителем котла.

Если используется не оригинальный датчик комнатной температуры, корректная работа котла и датчика не гарантируется.

Датчик температуры комнатного воздуха должен быть подключен с помощью 2-жильного кабеля с сечением не менее 0,35 мм².

Датчик комнатной температуры подключается на контакты (1) и (2) колодки подключения основной платы управления котла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кабели подключения датчика комнатной температуры НЕ должны прокладываться рядом с кабелями питания.

В случае подключения датчика комнатной температуры, параметр **P21** должен быть установлен на 1, а контакты (3) и (4) на плате управления должны быть замкнуты с помощью перемычки.

При установке датчика комнатного воздуха, руководствуйтесь инструкциями, которые идут вместе с ним.

Установите датчик температуры комнатного воздуха на стене на высоте 1,5 м от уровня пола, его расположение должно обеспечивать корректное считывание температуры воздуха, избегайте установки в нишах, возле дверей, за шторами, возле источников тепла, под воздействием прямых солнечных лучей, на сквозняках и под брызгами воды.

Датчик комнатной температуры автоматически регулирует температуру теплоносителя в зависимости от:

- Измеренной температуры воздуха в помещении.
- Установленной температуры воздуха в помещении.

Температура воздуха в помещении устанавливается с помощью кнопок **+/- ОТОПЛЕНИЕ** которые при установке датчика комнатной температуры теряют функцию регулировки температуры теплоносителя.

Посредством параметра **P29** можно просмотреть температуру комнатного воздуха, считанную датчиком.

3.13 Подключение датчика наружной температуры (опция) и работа котла в режиме погодозависимого терморегулирования

К котлу может быть подключен датчик температуры наружного воздуха (не обязательная опция поставляемая производителем котла) для работы в погодозависимом режиме.

Если установлен датчик температуры наружного воздуха, датчик комнатной температуры установлен быть не может.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только датчики, поставляемые производителем котла.

В случае подключения датчика наружной температуры, поставляемого другим производителем, правильная работа датчика и самого котла не гарантируется.

Датчик наружной температуры должен подсоединяться к котлу проводом с помощью 2-жильного кабеля с сечением не менее 0,35 мм²

Датчик температуры наружного воздуха подключается к контактам (1) и (2) колодки подключения основной платы управления котла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Провода датчика наружной температуры НЕ должны соприкасаться с проводами электропитания.

Датчик должен устанавливаться на стену с СЕВЕРНОЙ или СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ стороны, в месте, защищенном от воздействия атмосферных явлений.

Не устанавливать датчик наружной температуры в оконных проемах, рядом с вентиляционными отверстиями или другими источниками тепла.

Датчик изменяет температуру в напорном контуре отопления в зависимости от:

- Определенной им наружной температуры
- Заданной температурной кривой
- Требуемой комнатной температуры

Температурная кривая выбирается при помощи параметра **P10**.

Во время регулирования на дисплее мигает установленное значение.

Фиктивная комнатная температура выставляется кнопками **+/- ОТОПЛЕНИЕ**, которые при наличии датчика наружной температуры теряют функцию регулировки температуры воды в контуре отопления (смотри *Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)* на странице 15).

С помощью параметра **P29** можно просмотреть температуру наружного воздуха, считанную датчиком.

На рисунке изображены температурные кривые для фиктивной температуры, установленной на уровне 20°C. С помощью параметра P10 можно выбрать требуемую температурную кривую (смотри Рис. 16 Температурные кривые).

Изменяя фиктивную комнатную температуру с помощью кнопок «+» и «-» отопление, можно осуществить параллельный перенос температурной кривой, при этом кривые смещаются соответственно вверх или вниз от установленного значения.

К примеру, выбрав кривую соответствующую значению $P10 = 1$, при температуре внешней среды -4°C и фиктивной температуре 20 °C, температура подачи составит 50°C.




Рис. 16 Температурные кривые

Tm указывает на температуру подачи °C

Te указывает на температуру внешней среды °C

3.14 Параметры TSP

Электроника котла управляется через ряд параметров устанавливаемых сервисным специалистом.

Для отображения параметров нажмите одновременно кнопки **+ ГВС** и **- ГВС** на 3 с.

На дисплее через каждые 3 секунды будет меняться номер параметра (напр. P03) и его значение (напр. 01).

С помощью кнопок **+/- ГВС** происходит переход между параметрами.

Для выхода из режима отображения параметров нажмите кнопку **Reset**.

Для изменения параметров нажать одновременно и удерживать в течении 3 секунд кнопки **Reset** и **- ОТОПЛЕНИЕ**.

На дисплее через каждые 3 секунды будет меняться номер параметра (напр. P03) и его значение (напр. 01).

Пролистать параметры при помощи кнопок **+/- ОТОПЛЕНИЕ**.


Для выбора параметра нажмите кнопку **Выбор режима работы**.

Когда пиктограмма  начинает светиться, то это обозначает, что значение параметра можно изменить.

С помощью кнопок **+/- ОТОПЛЕНИЕ** перейти на данный параметр.

Для подтверждения новых значений нажмите кнопку **Выбор режима работы**.

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку **Reset**.



Параметр	Описание	Диапазон	Значения по умолчанию	Примечания
P0	Тип используемого газа	0, 1	В зависимости от модели	0 = метан 1 = сжиженный газ
P1	Максимальный ток катушки модуляции	20 ÷ 180 mA	В зависимости от модели	См. Переналадка котла на другой тип газа и регулировка горелки
P2	Регулирование мощности розжига.	0 ÷ 100%	0%	При P2=0: используется кривая поджига. При P2≠0 поджиг при фиксированном давлении газа (P2=1 мин. мощность ÷ P2=100 макс. мощность)
P3	Задержка между циклами розжига	0 ÷ 99 мин.	4 мин.	без значения
P4	Задержка выхода котла на максимальную мощность в режиме отопления	0 ÷ 30 мин.	4 мин.	без значения
P5	Задержка в режиме пост-циркуляции отопления, антизамерзания, "трубочист"	0 ÷ 199 сек.	30 сек.	без значения
P6	Настройка обычных или "солнечных" термостатов ГВС	0 ÷ 1	0	0 = обычные; 1 = солнечные
P7	Задержка для предотвращения гидроудара	0 ÷ 10 сек.	0 сек.	без значения
P8	Задержка считывания комнатного термостата	0 ÷ 199 сек.	0 сек.	без значения
P9	Выбор типа котла	0 ÷ 2	2	1 = другое; 2 = 2 отдельных теплообменника
P10	Температурные кривые	0,0 ÷ 3,0	1,5	с шагом 0,1 (только при подключенном датчике температуры наружного воздуха)
P11	Выбор типа котла	1 ÷ 3	1	1 = с пластинчатым теплообменником; 2 = только отопление; 3 = с бойлером
P12	Температура обнуления таймера отопления	25 ÷ 78 °C	30 °C	без значения
P13	Максимальная ΔT между подачей и возвратом	0 ÷ 78 K	30 K	0 = функция отключена
P14	Установка параметров по умолчанию (исключая P0, P9)	0 ÷ 1	0	0 = параметры пользователя 1 = задает параметры по умолчанию

Табл. 18 Предельные значения параметров TSP и величин по умолчанию в зависимости от типа котла (TSP0) - I

Параметр	Описание	Диапазон	Значения по умолчанию	Примечания
P15	Дифференциал OFF комнатного датчика	0,0 ÷ 1,0 °C	0,0 °C	шаг 0,1 (только при подключении комнатного датчика)
P16	Дифференциал ON комнатного датчика	0,1 ÷ 1,0 °C	0,5 °C	шаг 0,1 (только при подключении комнатного датчика)
P17	Диапазон корректировки комнатного датчика	0,0 ÷ 10,0 °C	5 °C	шаг 0,1 (только при подключении комнатного датчика)
P18	Тип модуляции при подключенном датчике комнатной температуры	0 ÷ 1	1	0 = ВКЛ/ОТКЛ 1 = модуляция по комнатному датчику
P19	Температура в подающей магистрали при P18=0 и P21=01	30 ÷ 78 °C	60 °C	только при подключении комнатного датчика
P20	Тип отображения информации на дисплее	0 ÷ 2	0	0 = температура в подающей магистрали 1 = температура датчика комнатной/наружной температуры 2 = температура в обратной магистрали
P21	Тип датчика	0 ÷ 2	0	0 = нет датчика 1 = комнатный датчик 2 = внешний датчик
P22	Задержка функции антиблокировки	0 ÷ 180 сек.	10 с	без значения
P23	Задержка функции антилегионелла	0 ÷ 199 дней	15 дней	без значения
P24	Температура функции антилегионелла	35 ÷ 70 °C	65 °C	без значения
P25	Задержка функции антилегионелла	1 ÷ 199 мин.	30 мин.	без значения
P26	Отображение температуры подающей линии	без значения	без значения	без значения
P28	Отображение температуры ГВС	без значения	без значения	без значения
P29	Отображение температуры наружного или комнатного воздуха	без значения	без значения	только при подключении комнатного или внешнего датчика
P30	Отображение типа котла	без значения	В зависимости от модели	C = принудительная тяга B = естественная тяга
P31	Отображение последней блокировки котла	без значения	Код неисправности	без значения
P32	Отображение предпоследней блокировки котла	без значения	Код неисправности	без значения
P33	Отображение третьей с конца блокировки котла	без значения	Код неисправности	без значения
P34	Отображение четвертой с конца блокировки котла	без значения	Код неисправности	без значения
P35	Отображение пятой с конца блокировки котла	без значения	Код неисправности	без значения
P36	Обнуление сообщений о блокировках и авариях	0 ÷ 1	без значения	0 = ВЫКЛ. 1 = обнуление сообщений о блокировках и авариях
P37	Количество аварий после предыдущего обнуления	без значения	без значения	без значения
P38	Отображение процента мощности модуляции	без значения	без значения	0 ÷ 100%
P39	Количество месяцев работы платы	без значения	без значения	без значения

Табл. 19 Предельные значения параметров TSP и величин по умолчанию в зависимости от типа котла (TSP0) - II

3.15 Заполнение системы

После завершения монтажа отопительной системы можно приступить к ее заполнению.

Эту операцию следует выполнять с особой осторожностью по следующей схеме:

- Открыть воздушные клапаны батарей и проверить работу автоматического воздушного клапана котла.
- Постепенно открыть кран наполнения, контролируя нормальную работу имеющихся автоматических воздушных клапанов отопительной системы (смотри Рис. 2 Кран заполнения - (А*) опция.).
- Закрыть воздушные клапаны батарей, как только появится вода.
- Проверить давление на манометре котла, давление должно составлять 1÷1,3 бар.
- Закрыть кран заполнения системы и выпустить вновь воздух через воздушные клапана радиаторов.
- После включения котла и достижения установленной температуры в контуре отопления, выключить котел и снова осуществить стравливание воздуха.
- После охлаждения воды в контуре отопления, проверить давление на манометре и довести его до уровня 1÷1,3 бар.



ВНИМАНИЕ

После определенного простоя котла насос может блокироваться.

Перед включением котла следует разблокировать насос следующим образом:

- Снять фронтальную панель котла.
- Открутить защитную пробку, находящуюся в центральной части двигателя насоса.
- После снятия защитной пробки может вытечь немного воды.
- С помощью отвертки вручную прокрутить по часовой стрелке вал насоса.
- После разблокировки насоса закрутить предохранительную пробку и убедиться в том, что нет утечек теплоносителя.
- Перед установкой фронтальной панели протереть насухо мокрые части корпуса



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При давлении в системе отопления ниже 0,4-0,6 бар, реле минимального давления не дает сигнала на электронную плату для запуска горелки.

Давление в системе отопления должно быть не менее 1 бара; если оно ниже этого уровня, необходимо повысить его с помощью крана подпитки котла.

Операция должна быть выполнена при охлажденной системе.

Давление в системе отопления показывается на манометре котла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для оптимизации КПД, обеспечения безопасной работы оборудования, минимизации энергетических расходов и поддержания этих параметров в течении длительного срока времени, с учетом нормативов и законов действующих в стране установки данного оборудования, производитель рекомендует использовать специальные добавки для теплоносителя контура отопления, который может использоваться с различными металлами.

3.16 Включение котла

3.16.1 Предпусковой контроль

Перед пуском котла следует убедиться в том, что:

- Дымоход смонтирован корректно, согласно инструкциям по монтажу котла: **при включенном котле не должно быть никаких утечек продуктов сгорания через уплотнения**;
- Котел подключен к электросети с параметрами 230 В и 50 Гц.
- Система должным образом заполнена теплоносителем (давление на манометре - $1 \pm 1,3$ бар).
- Возможные отсекающие клапаны в трубах системы отопления открыты.
- Газ в сети соответствует газу, на который котел отрегулирован в заводских условиях: в противном случае провести переналадку котла на соответствующий вид газа (см. *Переналадка котла на другой тип газа и регулировка горелки* на странице 55). Данная операция должна выполняться квалифицированным персоналом.
- Отсечной кран на газовой магистрали открыт.
- Нет утечки газа.
- Включен внешний общий выключатель, установленный перед котлом.
- Клапан безопасности котла не должен быть заблокирован.



ВНИМАНИЕ

На котле установлен трехскоростной циркуляционный насос, с завода установленный на третьей скорости. В разделе *Располагаемый напор* отображены рабочие характеристики соответствующие данным скоростям насоса. При изменении значения скорости, установленного производителем, совместимой с объемом воды циркулирующей в котле и с характеристиками прочности системы отопления, необходимо проконтролировать правильность работы котла в соответствии с требованиями продиктованными особенностями строения системы отопления (например при закрытии одной или более зон контура отопления или при закрытии термостатического клапана).

3.16.2 Включение и выключение

Правила включения и выключения котла приведены в разделе **“Инструкции для пользователя”** (смотри *Инструкции для пользователя* на странице 9).

3.17 Располагаемый напор




Рис. 17 Располагаемый напор CTFS 24

Q Расход (л/ч)

H Располагаемый напор (мбар)




Рис. 18 Располагаемый напор CTFS 28




Рис. 19 Располагаемый напор CTFS 32

Q Расход (л/ч)
H Располагаемый напор (мбар)

3.18 Электрические схемы




Рис. 20 Электрическая схема CTFS




Рис. 21 Электрическая схема RTFS




Рис. 22 Электрическая схема RBTF5

Внутренние подключения

APS : реле давления дымовых газов
DK : реле давления воды
E : электрод поджига/контроля пламени
FL : реле протока - CTFS
MDV : 3-ходовой клапан с электроприводом - CTFS/RBTFS
P : насос котла
SM : датчик контура отопления NTC 10 кОм при 25°C B=3435
SS : датчик ГВС NTC 10 кОм при 25 °C B=3435 - CTFS
VE : вентилятор
VG : газовый клапан
TS : предохранительный термостат подающей линии контура отопления

Соединения осуществляет монтажная организация

1-2: датчик температуры наружного воздуха NTC 10 кОм при 25 °C B=3977 или датчик температуры комнатного воздуха NTC 10 кОм при 25°C B=3977 (B=3435)
3-4: Комнатный термостат (TA) или устройство Open Therm (OT)
5-6-7-8: 3-ходовой клапан с электроприводом - RTFS
 5: нейтраль
 6: не используется
 7: ГВС (NC)
 8: отопление (NO)
9-10: датчик бойлера (SB) - RTFS/RBTFS
11-12: термостат бойлера (TB) - RTFS/RBTFS

3.18.1 Зависимость между температурой (°C) и номинальным сопротивлением (Ом) всех NTC-датчиков (B=3435)

T (°C)	0	2	4	6	8
0	27203	24979	22959	21122	19451
10	17928	16539	15271	14113	13054
20	12084	11196	10382	9634	8948
30	8317	7736	7202	6709	6254
40	5835	5448	5090	4758	4452
50	4168	3904	3660	3433	3222
60	3026	2844	2674	2516	2369
70	2232	2104	1984	1872	1767
80	1670	1578	1492	1412	1336
90	1266	1199	1137	1079	1023

Табл. 20 Соотношение «Температура–Номинальное сопротивление» температурных датчиков

3.19 Переналадка котла на другой тип газа и регулировка горелки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный котел произведен для работы с типом газа, который указан на маркировке упаковки и в информационной табличке с техническими данными размещенными на котле.

Возможные переналадки котла на другой тип газа должны производиться только квалифицированным техническим персоналом, имеющим необходимый опыт и навыки работы с соответствующими техническими принадлежностями, предоставляемыми производителем для осуществления переналадки в соответствии с требованиями, что обеспечит бесперебойную работу котла.

3.19.1 Переналадка с МЕТАНА на СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

- Отключить котел от электросети
- Закрывать газовый кран.
- Снять фронтальную панель котла (смотри Рис. 23 Снятие фронтальной панели).




Рис. 23 Снятие фронтальной панели

- Снять переднюю панель герметичной камеры, предварительно сняв расширительный бак (смотри Рис. 24 Съемка фиксаторов расширительного бака; Рис. 25 Скоба для закрепления расширительного бака и Рис. 26 Разбор камеры сгорания).




Рис. 24 Съемка фиксаторов расширительного бака




Рис. 25 Скоба для закрепления расширительного бака

- Снять переднюю панель камеры сгорания (смотри Рис. 26 Разбор камеры сгорания).




Рис. 26 Разбор камеры сгорания

- Открутите газовую трубку.
- Снять главную горелку.
- Снять форсунки с коллектора газа и заменить их на форсунки с нужным диаметром в зависимости от типа нового газа (смотри *Рабочие характеристики* на странице 26).

ВНИМАНИЕ

Следует обязательно установить медные уплотнительные прокладки.

- Установить главную горелку.
- Подключите трубку газа.
- Установите на место фронтальную панель камеры сгорания и крышку герметичной камеры.
- Подключить котел к сети электропитания и открыть газовый вентиль.
- Изменить значение параметра **P00** (см. таблицу).

Для изменения параметров см. *Параметры TSP* на странице 46.

Газ	P00
Метан	00
Бутан	01
Пропан	01

Табл. 21 Настройка параметров P00

- Произвести настройку газового клапана (смотри *Регулирование газового клапана* на странице 58).

3.19.2 Регулирование газового клапана

Регулирование максимальной мощности

- Убедиться, что значение давления соответствует значениям (смотри *Рабочие характеристики* на странице 26);
- Снять пластмассовый колпачок **A**, расположенный на катушке модулятора, который защищает регулировочные винты регулятора давления;
- Подсоединить микроманометр к штуцеру **IN** для проверки давления на входе газового клапана; или к штуцеру **OUT** для проверки давления на горелке;
- При помощи кнопки «Выбора режима работы» (**B**), расположенной на панели управления, выберите режим «ЗИМА» или «ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ»; и активируйте функцию «ТРУБОЧИСТ»;
- Для включения этой функции необходимо одновременно нажать и не отпускать в течение 5 секунд - **ГВС** и **RESET (перезапуск)**. На ЖК дисплее появится значение тока катушки модуляции (в mA) и символ ;
- Для **УВЕЛИЧЕНИЯ** давления на горелке вращать латунную гайку **B** **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** и для **УМЕНЬШЕНИЯ** давления вращать ее **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**;
- При работе на сжиженном газе латунную гайку **B** закрутить **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** до упора.

Регулировка минимальной мощности

- Отсоединить электроконтакт катушки модулятора **D**;
- Включить горелку и убедиться, что значение **МИНИМАЛЬНОГО** давления соответствует значению (смотри *Рабочие характеристики* на странице 26);
- С помощью ключа на 10 мм, удерживая гайку **B** в фиксированном положении, вращать пластиковый винт **C** **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** для увеличения минимального давления и **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** – для уменьшения минимального давления;
- Подсоединить электроконтакт катушки модулятора в прежнее положение.

Заключительные операции

- Включить котел и проверить правильность работы.
- Вновь проверить значения минимального и максимального давления газового клапана;
- Если необходимо, отрегулировать еще раз;
- Установить на место защитный пластмассовый колпачок **A** и прикрутить винтами;
- Закрыть штуцер контроля давления газа;
- Убедиться в том, что нет утечки газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После его регулировки, наклейте табличку с указанием нового типа газа.





Рис. 27 Газовый клапан 1-го типа - 2-го типа

4. Испытание котла

4.1 Предварительный контроль

Перед проведением испытаний котла следует убедиться в том, что:

- дымоход смонтирован корректно, согласно инструкциям по монтажу котла: **при включенном котле не должно быть никаких утечек продуктов сгорания через уплотнения**;
- котел подключен к электросети с параметрами 230 В и 50 Гц, контур заземления выполнен корректно;
- система должным образом заполнена теплоносителем (давление на манометре - 1÷1,3 бар);
- возможные отсекающие клапаны в трубах системы отопления открыты;
- газ в сети соответствует газу, на который котел отрегулирован в заводских условиях: в противном случае провести переналадку котла на соответствующий вид газа. Эта операция может выполняться только квалифицированным персоналом;
- отсечной кран на газовой магистрали открыт;
- **нет утечки газа**;
- включен внешний общий выключатель, установленный перед котлом;
- предохранительный клапан 3 бар котла не заблокирован;
- нет утечек воды;
- насос не заблокирован.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если котел не установлен согласно действующим нормам и стандартам, необходимо сообщить об этом ответственному за отопительную систему и не проводить испытание котла.

4.2 Включение и выключение

Правила включения и выключения котла см. в разделе «Инструкции для пользователя».

5. Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все операции по техническому обслуживанию и ремонту котла должны проводиться квалифицированным персоналом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правильное техобслуживание котла является важным требованием для обеспечения безопасности.

Для осуществления технического обслуживания и ремонта, производитель советует обращаться в Авторизованный Сервисный Центр или в локальную газоснабжающую организацию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соответствующее обслуживание котла гарантирует его эффективную работу, сохранение окружающей среды и безопасность для людей, животных и предметов.

Операции по техническому обслуживанию и чистке котла должны выполняться не реже одного раза в год.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, которые включают замену компонентов и / или внутреннюю чистку котла, отключите прибор от сети и закройте газовый кран.

5.1 Рекомендации по техническому обслуживанию котла

Техническое обслуживание предусматривает следующие действия по контролю и уходу:

Проверки:

- Общий контроль состояния котла.
- Контроль герметичности газовой системы котла и линии подачи газа в котел.
- Контроль давления в линии подачи газа.
- Контроль минимального и максимального давления на форсунках котла.
- Контроль процесса розжига котла.
- Контроль общего состояния, целостности уплотнений и герметичности дымоотвода.
- Контроль работы реле давления вентилятора.
- Контроль отсутствия утечек дымовых газов в помещение и правильной работы дымохода.
- Общий контроль состояния предохранительных устройств котла.
- Контроль наличия утечек воды и отсутствия окисления на переходниках/штуцерах котла.
- Контроль эффективности работы предохранительного клапана отопительного контура.
- Контроль давления в расширительном бачке.
- Контроль эффективности реле давления воды.

Операции по чистке:

- Общая чистка внутренней части котла.
- Чистка газовых форсунок.
- Чистка труб воздухозабора и дымоотвода.
- Чистка вентиляционных решеток в помещении, где установлен котел.
- Чистка теплообменника.
- Очистка фильтров в оборудовании (если имеются).

При выполнении первого технического обслуживания проверить:

- Соответствие помещения для установки котла.
- Вентиляционные каналы в помещении, где установлен котел.
- Дымоотводные трубы, их диаметры и длину.
- Правильность установки котла согласно инструкциям, приведенным в настоящем руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нарушении работы котла и в отсутствии опасности для людей, животных и имущества или при обнаружении несоответствий требованиям норматива и действующего законодательства, сообщите об этом ответственному лицу и заполните соответствующий бланк.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изготовитель снимает с себя любую ответственность за травмы людей и животных, а также за материальный ущерб, нанесенные в результате несанкционированных модификаций, неправильного или недостаточного техобслуживания или его отсутствия.

5.2 Анализ параметров процесса горения

Контроль параметров процесса горения с целью определения коэффициента полезного действия и объема вредных выбросов должен проводиться в соответствии с требованиями норм, действующих в стране установки.

5.3 Внеплановое техобслуживание

Внеплановое техобслуживание включает в себя замену изношенных или поврежденных компонентов котла.



ВНИМАНИЕ

Строго соблюдайте следующие указания.

Газовый клапан

Обязательно замените уплотнительные прокладки между газовым клапаном и газопроводом. Проверьте их герметичность. Момент затяжки фитингов для газовых труб должен составлять 23 Нм.

Обязательно отрегулируйте газовый клапан. При выполнении этой операции тщательно следуйте процедурам из параграфа *Регулирование газового клапана* на странице [58](#), относящего к рассматриваемым деталям.

Обязательно проверьте безупречную герметичность штуцеров для замера давления на клапане.

Электронная плата

Электронная плата программируется в зависимости от модели котла и в соответствии с инструкциями, поставляемыми с ней в комплекте.

В случае утери или сомнений обращайтесь к изготовителю котла.

Обязательная конфигурация замененной электронной платы выполняется в зависимости от типа газа и мощности котла.

При выполнении конфигурации строго придерживайтесь процедур, приведенных в параграфе *Параметры TSP* на странице [46](#), чтобы установить параметр P0.

Проверьте правильность выполнения монтажа электропроводки, как указано на электрической схеме в параграфе *Электрические схемы* на странице [51](#).

Реле давления дымовых газов

Обязательно проверьте, чтобы код и настройка запасной части соответствовали модели котла, на котором она должна быть установлена, в соответствии с таблицей технических данных.

После замены обязательно проверьте герметичность и соединение силиконовой трубки.

Термостаты безопасности и датчики температуры

Запасная часть должна быть правильно закреплена и должна полностью контактировать с элементом, температуру которого она измеряет.

Теплообменник

В случае операций, связанных с разборкой и / или заменой теплообменника, необходимо заменить все соответствующие уплотнения и проверить герметичность.

Электрод розжига и контроля пламени

В случае операций, связанных с разборкой и / или заменой электрода, замена соответствующих прокладок и проверка уплотнения являются обязательными.

Вентилятор

Замените старые уплотнительные прокладки на новые и правильно расположите их в соответствующих гнездах. Закрепите плиту вентилятора посредством всех предоставленных винтов и проверьте ее устойчивость.

Гидравлические компоненты

В случае операций, связанных с демонтажем и / или заменой гидравлических компонентов, необходимо заменить соответствующие прокладки и проверить герметичность, во избежание утечек.

6. Отключение, снятие с эксплуатации и утилизация



Предупреждение

Для окончательного отключения котла, снятия его с эксплуатации и последующей утилизации, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Пользователь не авторизован для осуществления данных действий.

Действия по отключению, снятию с эксплуатации и утилизации, должны быть осуществлены при холодном котле, после его отключения от электрической и газовой сетей.

Материалы из которых состоит котел можно утилизировать для повторного использования.

После снятия котла с эксплуатации, он должен быть утилизирован в соответствии с законодательством страны его установки.

7. Неисправности, их причины и устранение

7.1 Таблица технических неисправностей

#	НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДЕЙСТВИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
E01*	Не включается горелка.	Отсутствует газ	Проверить наличие газа Проверить состояние отсечных и предохранительных газовых клапанов	
		Газовый клапан отсоединен	Связаться с сервисным центром	Подсоединить его
		Газовый клапан неисправен	Связаться с сервисным центром	Заменить его
		Плата управления неисправна	Связаться с сервисным центром	Заменить её
	Горелка не включается: нет искры.	Электрод розжига/определения пламени неисправен.	Связаться с сервисным центром	Заменить электрод
		Плата управления не дает розжиг: она неисправна	Связаться с сервисным центром	Заменить плату
	Горелка включается на несколько секунд и выключается	Плата управления не определяет наличие пламени: перепутаны фаза и нейтраль	Связаться с сервисным центром	Проверить правильность подсоединения фазы и нейтрали
		Провод электрода розжига / определения пламени отсоединен.	Связаться с сервисным центром	Подсоединить или заменить провод
		Электрод розжига/определения пламени неисправен.	Связаться с сервисным центром	Заменить электрод
		Плата управления не определяет наличие пламени: она неисправна	Связаться с сервисным центром	Заменить плату
		Давление розжига слишком мало	Связаться с сервисным центром	Увеличить его.
		Минимальная тепловая мощность установлена неправильно	Связаться с сервисным центром	Проверить регулировки горелки.
E02*	Температура подачи превышает максимально допустимое значение.	Нет циркуляции теплоносителя в контуре отопления из-за закупорки труб, закрытия всех термостатических клапанов или отсечных кранов.	Связаться с сервисным центром	Проверить состояние контура отопления.
		Циркуляционный насос заблокирован или неисправен.	Связаться с сервисным центром	Проверить состояние насоса.

#	НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДЕЙСТВИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
E03*	Реле давления дымовых газов не дает разрешения на работу котла.	Реле давления дымовых газов неисправно.	Связаться с сервисным центром	Проверить реле давления дымовых газов: в случае поломки, заменить его.
		Отсоединены либо повреждены силиконовые трубы	Связаться с сервисным центром	Заново подсоединить либо заменить силиконовые трубы
		Недостаточный воздухозабор или дымоотвод	Связаться с сервисным центром	Проверить трубы воздухозабора / дымоотвода: очистить или заменить.
		Вентилятор не работает.	Связаться с сервисным центром	Заменить его
E04**	Недостаточное давление в системе отопления	Утечки в системе отопления	Проверить состояние системы отопления	
		Реле давления воды отсоединено.	Связаться с сервисным центром	Переподключить его
		Реле давления воды неисправно.	Связаться с сервисным центром	Заменить его
E05**	Датчик линии подачи неисправен.	Отсоединен датчик	Связаться с сервисным центром	Подсоединить его
		Неисправен датчик	Связаться с сервисным центром	Заменить его
E06**	Датчик контура ГВС неисправен.	Отсоединен датчик	Связаться с сервисным центром	Подсоединить его
		Неисправен датчик	Связаться с сервисным центром	Заменить его
Котел не работает в режиме ГВС.	Датчик протока контура ГВС не срабатывает.	Низкое давление или проток в контуре ГВС.	Связаться с сервисным центром	Проверить контур ГВС. Проверить фильтр реле протока.
		Датчик реле протока ГВС поврежден или отсоединен.	Связаться с сервисным центром	Подсоединить или заменить его.
		Реле протока неисправно или отсоединено.	Связаться с сервисным центром	Заменить его
E44**	Датчик температуры комнатного воздуха не работает.	Отсоединен датчик	Связаться с сервисным центром	Подсоединить его
		Неисправен датчик	Связаться с сервисным центром	Заменить его
	Датчик температуры наружного воздуха не работает.	Отсоединен датчик	Связаться с сервисным центром	Подсоединить его
		Неисправен датчик	Связаться с сервисным центром	Заменить его

#	НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДЕЙСТВИЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
E72**	Плата котла неправильно распознала его тип В или С .	Реле давления дымовых газов неисправно.	Связаться с сервисным центром	Проверить реле давления дымовых газов: в случае поломки, заменить его.
		Кабель подключения реле давления дымовых газов к электронной плате котла поврежден.	Связаться с сервисным центром	Подсоединить или заменить кабель в случае необходимости.
		Недостаточный воздухозабор или дымоотвод	Связаться с сервисным центром	Проверить трубы воздухозабора / дымоотвода: очистить или заменить.
E76**	Катушка модуляции котла не работает.	Соединение между платой управления и газовым клапаном некорректно или отсутствует	Связаться с сервисным центром	Проверить подключение газового клапана
		Катушка модуляции повреждена	Связаться с сервисным центром	Заменить газовый клапан
E78*	Температура напорного контура увеличивается слишком быстро.	Заблокирован насос.	Связаться с сервисным центром	Разблокировать насос.
		Насос неисправен.	Связаться с сервисным центром	Заменить насос

(*) блокировки, которые снимаются пользователем, с помощью нажатия кнопки **RESET**.

(**) блокировки, которые снимаются автоматически, как только пропадает вызвавшая их причина

В случае появления кодов блокировки **E22**, **E42**, **E75** или **E77** необходимо обратиться в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

Страница специально оставлена чистой



0 R U L I B M S 4 9

ООО «Фондیتال»

398010, Россия, Липецкая обл., М.О. Грязинский, г. Грязи, ТЕР. ОЗЗ ППТ «Липецк», СТР. 53
www.fondital.ru

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию своих изделий без предварительного уведомления (без изменения основных характеристик).

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 1759 - 04 | Maggio 2026 (05/2026)